




tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet.pl, NIP 743-000-47-48, REGON 510005847
Bank Millennium SA I/O Bartoszyce nr 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903, KRS 0000063462, Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 13 854 150,00 zł
Bartoszyce, dn. 12.09.2016 r.

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce



WARUNKI TECHNICZNE nr WT WIK 26/2016
W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do COWIK dn. 29.09.2016 r. ustala się warunki podłączenia projektowanego budynku hali sportowej z zapleczem, położonego przy ul. Słowackiego na działce nr 3-2/78 do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartoszycach.

I. Woda

1. Miejsce włączenia – projekt. przyłącze wodociągowe włączyć w istniejącą sieć wodociągową Ø100 żeliwo w ul. Korczaka za pomocą trójnika z zasuwą, lokalizacja jak w zał. graficznym.
2. Przyłącze wykonać z rur PE o średnicy wg potrzeb p.poz. lecz nie mniej niż Ø40. Przyłącze zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wg. PN-EN 1717:2003 od strony instal. wewn.
3. Ciśnienie w miejscu włączenia 0,25MPa.
4. Sposób i miejsce pomiaru – wodomierz główny sprzężony na przyłączu, umieszczony bezpośrednio za ścianą budynku w miejscu dostępnym do obsługi.

II. Kanalizacja sanitarna

1. Miejsce włączenia - projekt. przyłącze kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej w ul. Korczaka w kierunku przedmiotowej działki jak zaznaczono na zał. graficznym, kinetę studni odpowiednio przystosować.
2. Przyłącze wykonać z rur np.: PVC 160 - pozostaje na stanie majątkowym i konserwacji inwestora.
3. Na granicy nieruchomości wybudować typową studnię rewizyjną.
4. Rzędna dna istniejącej studni S – 43,50

III. Dane ogólne.

1. Warunkiem rozpoczęcia robót przyłączeniowych jest uzgodnienie z "COWIK" projektu technicznego przyłączy wod-kan. 1 egz. dokumentacji pozostaje w "COWIK".
2. Przyłącza wod-kan pozostają własnością inwestora. Odbiorca usług odpowiada za niezawodne działanie instalacji wewnętrznych i przyłączy.
3. Włączenie do sieci wodociągowej zastrzega sobie dostawca wody.
4. Dostawa wody i odbiór ścieków rozpocznie się po podpisaniu umowy o świadczenie usług po złożeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy przez odbiorcę usług.
5. Ilość pobranej wody i dostarczanych ścieków naliczana będzie na podstawie wskazań i odczytów wodomierza głównego.
6. Po wykonaniu przyłączy wod-kan zgłosić do odbioru COWIK, wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonalczą i dostarczyć do "COWIK".
7. Po wykonaniu przyłączy zabrania się stawiania trwałych zabudowań i wylewania ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. ze zmianami).
8. Na trasie wybudowanych przyłączy zabrania się stawiania trwałych zabudowań i wylewania nawierzchni betonowych. Niedopuszczalnym jest dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie 3m nad przyłączem wodociągowym i 5 m nad przyłączem kanalizacyjnym.
10. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty ich wydania.

Załącznik:

1) mapa sytuacyjno-wysokościowa.

GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. TECHNICZNYCH

P R E Z E S
inż. Alfred Lewicki

