



Bartoszyce dnia 16.11.2015 r.

TI.6225.1.21.2015

Biuro Projektów „BPBW” sp. z o.o.  
10-448 Olsztyn  
ul. Głowackiego 28

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 października 2015 r. dotyczący wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej projektowanego targowiska (zadaszenia nad boksami handlowymi z częścią sanitarno-socjalną), realizowanego na terenie działek o numerach geodezyjnych 4-123/133 i 4-123/127 w Bartoszycach,

**Burmistrz Miasta Bartoszyce wydaje warunki techniczne nr TI.6225.1.21.2015** na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego targowiska (zadaszenia nad boksami handlowymi z częścią sanitarno-socjalną), realizowanego na terenie działek o numerach geodezyjnych 4-123/133 i 4-123/127, w celu odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

## 1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA:


### 1.1. Miejsce włączenia:

-studnia deszczowa o rzędnych 41.46/39.96 m.n.p.m. na rurociągu deszczowym ø300.

## 2.0. DANE OGÓLNE:

- 2.1. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydziałem Techniczno Inwestycyjnym pod względem jego zgodności z wydanymi warunkami technicznymi.
- 2.2. Warunki są ważne przez dwa lata od daty wydania.
- 2.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej po wykonaniu pozostaje na stanie inwentarzowym użytkownika nieruchomości. Odbiór techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej odbywa się przed zasypaniem wykopu, w którym wykonano przyłącze w obecności pracownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
- 2.4. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przedłożenie w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym Urzędu Miasta Bartoszyce mapy geodezyjnej powykonawczej zrealizowanego przyłącza kanalizacji deszczowej.

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO  
*Tomasz Cichoński*



--- GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSEM

15771161  
 101. 3015.726  
 6 WRZ. 2015  
 1140857  
 Daniel Cichocki  
 Kierownik Wydziału  
 Technicznego-Inwestycyjnego

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
 TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO  
 Tomasz Cichocki