



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl
<http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 28.08.2009

Nasz znak: 341/19/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/19/2009.
Nazwa zadania: budowa budynku wielorodzinnego.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania

1. Czy można zmienić wykończenie ścian i sufitów z tynku gipsowego na tynk gipsowo-wapienny?
2. Czy można zmienić folię dachową na płytę OSB + membrana dachowa?

Odpowiedzi:

Ad 1. Tak. Zamawiający zezwala na zmianę technologii tynków.

Ad 2. Tak. Zamawiający zezwala na zamianę foli dachowej na płytę OSB + membrana dachowa.

z poważaniem
Burmistrz miasta Bartoszyce
Krzysztof Nałęcz