



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl
<http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 01.12.2009

KOMUNIKAT

Nasz znak: 341/30/2009

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i instalacja lodowiska”

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zmianach i uszczegółowieniach w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Maszyna do pielęgnacji tafli lodu:

- z hydrostatycznym napędem na 4 kolcowane koła
- promień skrętu max 4,5m
- podnoszony i przechylany zasobnik śniegu
- zasobnik wody min 400litrów
- 2 zapasowe noże
- funkcja mycia kół
- maszyna używana z gwarancją 24 miesiące

Pkt 7 otrzymuje brzmienie;

1. System ziębniczy tafli:

- na istniejącym podłożu powinna być zamontowana izolacja zabezpieczająca przed przemarzaniem do gruntu i na tę warstwę ułożone węzownice chłodzące płytę z elastycznych rur PEHD Ø25x2,3mm w rozstawie co 100 mm i kolektory rozdzielcze przy krótszym boku płyty. Kompletnie orurowanie lodowiska musi składać się z odcinków kolektorów przystosowanych do łączenia mechanicznego z obydwu końców

- listwa okopowa polietylen żółty
- konstrukcja band wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a wypełnienie z płyt o grubości min 8mm z konstrukcją umożliwiającą łatwy montaż reklam,
- współczynnik COP min 3,3
- płynna regulacja wydajności od 12,5% do 100% wydajności
- czynnik chłodzący freonR404A
- głośność pracy agregatu nie może powodować przekroczeń w dopuszczalnych normach,
- agregat wyposażony w opcję częściowego odzysku ciepła wykorzystywanego do podgrzania wody w rolnie.
- wykonawca wykona instalacje do podgrzania wody w rolnie.

Janusz Kowalski