



## BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



### Urząd Miasta Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1

tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

e-mail:[burmistrz@bartoszyce.pl](mailto:burmistrz@bartoszyce.pl)

<http://www.bartoszyce.pl>



---

Bartoszyce 08.12.2010

### KOMUNIKAT

Nasz znak: 341/39/2010

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z godnie z projektem WND RPWM.04.02-28-028/10.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytania:

1. Proszę o potwierdzenie konieczności stosowania wysoko zaawansowanej technologii w stolarce drzwiowej i okiennej.
2. Czy inwestor może udostępnić na stronie internetowej przedmiary w formie edytowalnej?
3. Proszę o sprecyzowanie czy cena określona w ofercie ma być ceną ryczałtową czy kosztorysową?
4. Czy elementy zagospodarowania terenu oznaczone w projekcie numerami
  - 11 projektowana droga wewnętrzna wraz z parkingiem dla samochodów osobowych,
  - 12 projektowany par linowy usytuowany na istniejącym terenie zadrzewionym,
  - 13 projektowana droga wewnętrzna dla zaopatrzenia budynku technologii basenowej,stanowią przedmiot zamówienia?
5. Proszę o podanie parametrów technicznych podnośnika basenowego dla niepełnosprawnych?

6. Proszę o sprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia są również zakresy umieszczone w folderze zagospodarowanie terenu? Czyli:
- boisko do gry w piłkę plażową,
  - boisko wielofunkcyjne,
  - elementy małej architektury,
  - plac zabaw,
  - śmietnik.
7. Czy zamawiający zmieni termin składania i otwarcia ofert na późniejszy niż 13.12.2010r.

**Odpowiedzi:**

Ad 1. Tak. Zamawiający wymaga zastosowania zaawansowanej technologii.

Ad 2. Nie. Zamawiający nie posiada dokumentacji w programie edytowalnym.

Ad 3. Cena oraz sposób rozliczania inwestycji jest kosztorysowa.

Ad 4. Elementami z zagospodarowania terenu które wchodzi do przedmiotu zamówienia jest:

- 11 projektowana droga wewnętrzna wraz z parkingiem dla samochodów osobowych,
- 13 projektowana droga wewnętrzna dla zaopatrzenia budynku technologii basenowej,

Ad 5. Projektowany podnośnik to Dźwig Hendimose 3002 lub równoważny,

Udźwig	135kg	
Wysokość podnoszenia		1200 mm
Wysokość	1880	
szerokość	637	
Ramię	1280	
Maszt	1657	
Waga	45	

Ad 6 NIE. Przedmiotem zamówienia jest :

- budynek hali
- budynek sanitarno – szatniowy
- budynek szatniowy
- budynek technologii basenowej
- niecka basenu
- ogrodzenie

Ad 8. Tak zamawiający ustala termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.12.2010.

z poważaniem

Krzysztof Nałęcz