



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl
<http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 27.01.2011

KOMUNIKAT

Nasz znak: 341/01/2011

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach zgodnie z projektem WND – RPWM.04.02 – 28 – 028/10.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. W jakiej pozycji przedmiarowej należy ująć ogrodzenie wokół niecki basenowej?
2. Jaką należy przyjąć wysokość ogrodzenia zewnętrznego?
3. W jakim terminie będzie następować zapłata za wystawione faktury?
4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wzór harmonogramu realizacji inwestycji.
5. Proszę o aktualny spis obiektów, robót budowlanych do ww przetargu.
6. Proszę o udostępnienie wersji ath przedmiarów.
7. Proszę o udostępnienie przedmiaru na drogi oraz ukształtowanie terenu.
8. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące wyłożenia ścian oraz płyty dennej niecki.
9. Proszę o wyjaśnienie. Czy wymagacie państwo wstawienia niecki ze stali nierdzewnej w nieckę żelbetową?

Odpowiedzi:

1. Wykonawca ma przewidzieć koszty budowy ogrodzenia niecki basenowej w kosztach ogólnych.
 2. Ogrodzenie systemowe o wysokości H-2.0m.
 3. Zapłata za wystawione faktury będzie następowała w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
 4. Wzór harmonogramu jest załącznikiem do komunikatu.
 5. Przedmiotem zamówienia jest:
 - budynek hali
 - budynek sanitarno – szatniowy
 - budynek szatniowy
 - budynek technologii basenowej
 - niecka basenu
 - ogrodzenie zewnętrzne
 - drogi i ukształtowanie terenu
 6. Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ath.
 7. Przedmiar na drogi i ukształtowanie terenu (scan) w załączniku do komunikatu..
 8. Pozycja 38.D.1.6 wyłożenia niecki folią w technologii Myrtha dotyczy ścian i posadzki i jest zgodna z opisem architektury.
 9. Zamawiający projektuje montaż brodzików ze stali nierdzewnej powlekanej PVC. Niecka basenowa może być wykonana w systemie z folii PVC lub alternatywnie ze stali nierdzewnej (rozwiązanie równoważne), przelewy wykonane powinny być ze stali nierdzewnej
-