



**Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o.**

11-200 Bartoszyce, ul. Zbożowa 8

tel./fax (089)7610650, e-mail zgo@zglobartoszyce.pl

Sąd. Rej. w Olsztynie VIII WYDZ. GOSP. KRS 0000322764 NIP 7431977329

BANK BGŻ SA 55 2030 0045 1110 0000 0162 0470 kapitał zakładowy/wniesiony w całości 3 793 800,00 zł

---

ZGO-ZP-4/2011/PN

19.05.2011

## **Komunikat nr 2**

Dotyczy: zamówienia publicznego na budowę rurociągu tłoczego odcieków dla potrzeb Składowiska Odpadów w Wysiece –ZGO-ZP-4/2011/PN.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 ze zmianami) Zamawiający informuje o pytaniach dotyczących SIWZ:

### **PYTANIE:**

O jakiej ściance mają być użyte rury do budowy rurociągu tłoczego odcieków ponieważ w dokumentacji technicznej punkcie 2.2 opisu technicznego mowa jest o rurach PE 100 SDR 17dn 90x3,5 mm natomiast rzeczywistości rury dn 90 o SDR 17 mają grubość ścianki 5,4 mm, natomiast rury dn 90 o ściance 3,5 mm mają SDR 26?

### **ODPOWIEDŹ:**

Do budowy rurociągu tłoczego odcieków należy użyć rury PE 100 SDR 17 DN 90 x 5,4.

Z POWAŻANIEM,

**Krzysztof Borys  
PREZES ZARZĄDU**