

Znak pisma: 271.11.2016

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę budynku niepublicznego przedszkola Stokrotka w Bartoszycach.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. W opisie przedmiotu zamówienia występuje zapis o zmianie lokalizacji hydrantów HP25 a brak jest pozycji w przedmiarach robót dotyczącej tej zmiany. Czy wyceniać w ofercie i w jakim zakresie?
2. W przedmiarach robót branży elektrycznej poz. 12 instalowanie optycznych czujek dymu jest ilość 50 szt. wg projektu jest tylko 6 szt. Jaka ilość przyjąć w wycenie,
3. Czy czujki dymu mają być adresowalne? Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje zakup i montaż nowej centrali p.poż.?
4. Na rzucie I piętra występuje zapis „Projektowana obudowa ścian do odporności pożarowej REI 120” a w przedmiarze brak pozycji dotyczącej tej roboty. Prosimy o uzupełnienie i z jakiego materiału ma być wykonana obudowa i w jakiej ilości.
5. Brak w przedmiarach robót „Projektowanej obudowy EI 120 kanału wentylacji mechanicznej” rzut I piętra klatka środkowa, Prosimy o uzupełnienie.
6. Brak pozycji dotyczącej wykonania zabezpieczeń przejść przez ściany EI 120. Prosimy o uzupełnienie,
7. Brak w przedmiarach robót uzupełnienia posadzki po montażu kanału napowietrzania Dn 800. Prosimy o uzupełnienie.
8. W poz. 30 przedmiaru robót branży budowlanej występuje „Ścianka obwodowa z cegły” w ilości 7,80 m². Czego dotyczy i czy ilość jest prawidłowa?
9. Na rzutach występuje projektowany kanał wentylacji grawitacyjnej a brak jest informacji o tym w przedmiarze robót.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Umieszczono w przedmiarach.

Ad. 2 Poprawiona na 6.

Ad. 3 Projekt nie przewiduje dodatkowej centrali p-poż. Projektant pozostawia dowolność doboru systemu i czujek

Ad. 4 Uzupełniono przedmiary.

- Ad. 5 Uzupełniono przedmiary.
- Ad. 6 Uzupełniono przedmiary.
- Ad. 7 Uzupełniono przedmiary.
- Ad. 8. Usunięto błędną pozycję.
- Ad. 9 Nie przewiduje się kanału.

A załączenie przekazujemy poprawione przedmiary robót.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja