



Bartoszyce, 10.11.2017

Znak pisma: 271.29.2017

KOMUNIKAT 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

Pytanie 1

Prosimy o zmniejszenie kwoty wadium do 50.000 Oraz pytaniami:

Pytanie 2

Wg opisu technicznego cz. architektoniczna pkt 5. **Adaptacja akustyczna Sali widowiskowo sportowej** -występują płyty dekoracyjne o gr 35mm (na ścianach szczytowych o formacie 1200x600, na konstrukcji z profili stalowych . Czy zamawiający uwzględnił wymienione płyty w przedmiarach ? jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 3

Wg opisu technicznego cz. architektoniczna pkt 13. **Ochrona przeciwpożarowa. Pkt3 strefy pożarowe** . Wymieniono drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 na kondygnacjach nadziemnych i drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 na kondygnacji podziemnej. W zestawieniu stolarki wykazane są tylko drzwi o odporności EI30 . Prosimy o uzupełnienie wykazu stolarki i określenie które drzwi które powinny być wyposażone w okucia antypaniczne .

Pytanie 4

Czy zamawiający zezwala na zastosowanie – MATA PUZZLE 4cm/M2 treningowa JUDO MMA JUDO material pianka PE EVA?

Odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wadium.

Ad 2 Izolacja akustyczna ścian jest ujęta w przedmiarze robót budowlanych w poz.104

Ad 3 Drzwi o odporności ogniowej EI60 wrysowane są na rys. kondygnacji podziemnej W okucia antypaniczne powinny być wyposażone , zgodnie z opisem p.poż . , wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych. Dotyczy to następujących drzwi:

Dz 3 - 2 szt.

Dw 4 - 2 szt.

Dw 5 - 4 szt.

Dz 2 - 4 szt.

Ad 4 TAK

z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja