

BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1

tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl <http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 26.01.2009

Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich
Budownictwa sp z oo
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn

Nasz znak: 341/01/2009

Dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/01/2009.
Nazwa zadania: Przebudowa ciągu dróg gminnych Wojska Polskiego Nr201117N
i Marksa Nr201078N w ramach zamierzenia budowlanego dotyczącego modernizacji
tzw. "dróg poczołgowych" w Gminie Miejskiej Bartoszyce

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania

1. Prosimy o sprecyzowanie typu projektowanych opraw oświetlenia ulicznego.
2. Czy dla ul. Wojska Polskiego oraz ul. Karola Marksa należy wykonać wznowienie granic oraz montaż żółtych słupków wyznaczających pas drogowy jest wymagane?
3. Czy w przypadku stwierdzenia niemożności zastosowania gruntu rodzimego do zasyпки wykopu w pasie drogowym ewentualny odwóz gruntu i dowóz piasku do zasyпки będzie uznany za robotę dodatkową?
4. W projekcie Technicznym i Specyfikacji Technicznej ujęto rury PP dwuścienne SN 8kN/m² natomiast w kosztorysach przyjęto montaż rur i kształtek z PCV. Jakie rury należy przyjąć?
5. Proszę o umieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedzi:

Ad1 W projekcie technicznym znajduje się dokładny opis projektowanych opraw. Jednak dodatkowo informujemy iż są to – SGS203P4 (Philips lub równoważne).

- Ad2 Dla przebudowywanych ulic nie należy wznawiać granic i nie należy ujmować kosztów montażu żółtych słupków.
- Ad3 W przypadku niemożności zastosowania gruntu rodzimego do zasypki wykopu lub w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru konieczności wymiany gruntu robota ta będzie traktowana jako zadanie dodatkowe.
- Ad 4. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny pozycji przy zastosowaniu rur PP dwuściennych oraz związanych z tym kształtek. Podstawę wyceny należy traktować jako analogię.
- Ad 5. Dokumentacja geotechniczna znajduje się w nastrojach internetowych a do jej otwarcie należy użyć właściwego programu obsługującego ten plik. Jednak dodatkowo umieszczamy dokumentację w innym niż poprzednio formacie.

Z poważaniem
Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce