

Bartoszyce, 16.12.2020r.

Znak sprawy: 271.27.2020

KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmianach w jej treści.

Pytanie 1.

Po czyjej stronie leżą koszty związane z utylizacją opraw oświetleniowych oraz materiałów z demontażu?

Odpowiedź pytanie 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ koszty związane z utylizacją opraw oświetlenia źródeł światła oraz materiałów zdemontowanych leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2.

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń kompensacji mocy biernej?

Odpowiedź pytanie 2.

Zakres zamówienia nie obejmuje prac związanych z kompensacją mocy biernej.

Pytanie 3.

Kosztorys ofertowy o którym mowa w SIWZ należy złożyć wraz z ofertą czy już przed podpisaniem Umowy?

Odpowiedź pytanie 3.

Kosztorys ofertowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.

Pytanie 4.

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę systemu sterowania?

Odpowiedź pytanie 4.

SIWZ przewiduje dostawę i montaż opraw z możliwością zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego w godzinach nocnych do minimum 3 poziomów redukcji. Ponadto zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ do obowiązków Wykonawcy będą należały czynności związane z weryfikacją prawidłowości działania istniejących zegarów astronomicznych oraz czujników zmierzchowych.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie że zakres zamówienia obejmuje wymianę wyświetlników w ilości 377 szt.

Odpowiedź pytanie 5.

W dokumentacji technicznej pkt. 5 *opis prac* zawarto informację odnośnie wymiany wyświetlników oraz w przedmiarze robót poz. 6 wskazano 147 wyświetlników do wymiany.

Pytanie 6. Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę zabezpieczeń linii kablowej wraz z przewodami od zabezpieczenia do oprawy?

Odpowiedź pytanie 6.

Zakres zamówienia obejmuje wymianę zabezpieczeń linii kablowej wraz z przewodami od zabezpieczenia do oprawy. W dokumentacji technicznej pkt. 5 *Opis prac* zawarto informację odnośnie wymiany przewodów również dla linii kablowych.

Pytanie 7. Prosimy o wskazanie punktów oświetleniowych linii kablowej i linii napowietrznej.

Odpowiedź pytanie 7.

Informacje dotyczące punktów oświetlenia zasilonych z linii kablowej lub z linii napowietrznej Zamawiający wskazuje w załączonym do niniejszego komunikatu Załączniku dodatkowym do SIWZ – zestawienie dot. oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce.

Wszyscy wykonawcy, którzy do dnia 16.12.2020r. pobrali dokumentację postępowania są zobowiązani do pobrania zamian i sporządzenia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w komunikacie.

Nie zastosowanie się do treści komunikatu nie daje podstaw do wnoszenia środków ochrony prawnej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki do komunikatu

- Załącznik dodatkowy do SIWZ – zestawienie dot. oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce

Piotr Petrykowski

Otrzymują:

Uczestnicy postępowania

Bip.redakcja