

Bartoszyce, 18.12.2020r.

Znak sprawy: 271.27.2020

#### **KOMUNIKAT NR 4**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmianach w jej treści.

#### **Zmiany:**

Zmienia się treść Załącznika nr 10 do SIWZ w punkcie parametr - kolor oprawy. Zmienia się treść Po zmianie: Wartość/warunek techniczny - Odcień szarości, a w oprawach stylowych kolor czarny.

#### **Pytanie 1.**

Zamawiający wymaga zaoferowania oprawy o temperaturze barwowej 5700K uważamy natomiast, że wystarczające jest zastosowanie opraw o barwie 4000K. Barwa 5700K, jest przede wszystkim stosowana do oświetlenia przejść dla pieszych. Prosimy zatem o dopuszczenie opraw o temperaturze barwowej 4000K.

#### **Odpowiedź pytanie 1.**

Zamawiający informuje, że obowiązującym jest parametr – barwa światła, wskazany w aktualnym Załączniku nr 10 do SIWZ.

#### **Pytanie 2.**

Zamawiający wymaga zaoferowania opraw o temperaturze pracy dochodzącej do + 45 stopni Celsjusza. Prosimy zatem podać kiedy na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego były tak wysokie temperatury. Kiedy były takie upały ? Prosimy zatem o dopuszczenie opraw o max. temperaturze pracy + 35 stopni.

#### **Odpowiedź pytanie 2.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru temperatura pracy.

#### **Pytanie 3.**

Zamawiający wymaga zastosowanie ogranicznika przepięć 10kV, nie precyzując gdzie ma być umieszczony. Czy zasilacz ma posiadać takie zabezpieczenie, czy też ma być umieszczony poza zasilaczem. Jakie minimalne parametry techniczne ma posiadać takie zabezpieczenie przepięciowe?

#### **Odpowiedź pytanie 3.**

Zgodnie z dokumentacją techniczną pkt. 6 zakres wymiany opraw na istniejących obwodach oświetlenia nie zmienia istniejącego sposobu ochrony od przepięć. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy instalowania dodatkowych zabezpieczeń przepięciowych. Wymóg dla ochronnika 10kV dotyczy rozwiązań technicznych stosowanych w oprawach.

#### **Pytanie 4.**

Czy za spełnienie wymagań certyfikatu ENEC jest wystarczające przedstawienie raportów z badań potwierdzające zgodność z normami europejskimi, wykonane przez jednostkę nadzorowaną przez niezależne laboratorium akredytowane w IEC (International Electrotechnical Commission) i PCA (Polskie Centrum Akredytacji), działające w trybie SMTL (Supervised Manufacturers Testing Laboratory) w IEC, oraz wykonane zgodnie z normą ISO 17025.

#### **Odpowiedź pytanie 4.**

Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Raporty nie są dokumentami równoważnymi w stosunku do wymagań SIWZ.

**Pytanie 5.**

Zamawiający wg dokumentacji wymaga „ ... Możliwość zaprogramowania dowolnej mocy w przedziale od 1-115 W; autonomiczna redukcja mocy, możliwość zaprogramowania pięciu progów świecenia oprawy ... „, Oraz „ ... układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1- 10 V ... „, Prosimy zatem wyjaśnić, czy to ma być autonomiczna redukcja mocy taka, jaką posiada PHILIPS montowana wraz z zasilaczem 1-10 lub DALI, czy też może podobne rozwiązanie firmy RABBIT. A może Zamawiającemu chodzi tylko o zastosowanie samych zasilaczy 1-10 lub DALI ? Prosimy zatem doprecyzować swoje wymagania.

**Odpowiedź pytanie 5.**

Zamawiający precyzuje w/w wymagania w aktualnie obowiązującym Załączniku nr 10 do SIWZ.

**Pytanie 6.**

Zamawiający wymaga powierzchnię boczną oprawy nie większą niż 0,012 m<sup>2</sup> -zalecana w terenach narażonych na duży wiatr . Zamawiający w swoich opisach odnosi się do II strefy wiatrowej w sytuacji, gdy taka strefa odnosi się tylko do północnej części województwa warmińsko – mazurskiego. Bartoszyce są natomiast w strefie I, o czym świadczą poniższe informacje. Ponadto takie wymaganie nie ma istotnego znaczenia przy oferowaniu opraw. Bardziej istotne jest, ile waży oprawa. Określenie takich wymagań dla opraw powinno być poprzedzone przeliczeniami wytrzymałościowymi słupów, które na terenie gminy mają różne konstrukcje. Żądamy zatem wykreślenia wymogu odnośnie powierzchni bocznej oprawy.

**Odpowiedź pytanie 6.**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu odnośnie powierzchni bocznej oprawy. Wyżej wskazany parametr został określony w aktualnie obowiązującym Załączniku nr 10 do SIWZ.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający zastanowił się nad przyszłymi konsekwencjami po zamontowaniu opraw nie najlepszej jakości? Czy przewiduje montaż kompensatorów mocy biernej? A co z prądem rozruchu opraw LED ? Czy Zamawiający przewidział rozwiązania ograniczające prąd rozruchu ?

**Odpowiedź pytanie 7.**

Dokumentacja techniczna nie zawiera zagadnień dotyczących kompensacji mocy biernej o charakterze pojemnościowym. Zamawiający nie przewiduje w obecnym stanie prawnym instalowania urządzeń do kompensacji mocy. Wszystkie układy pomiarowe zasilające oświetlenie drogowe na terenie Zamawiającego znajdują się w V grupie przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej do 40,0kW. W grupach taryfowych V grupy przyłączeniowej nie ma podstaw prawnych do rozliczania odbiorcy z energii biernej i taka energia nie jest rozliczana. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie przewiduje montażu dodatkowych urządzeń redukujących prądy rozruchu oświetlenia typu Led.

**Pytanie 8.**

W dokumentacji SIWZ w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1 Zamawiający wymaga wymiany wysięgników w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości, parametrów oraz lokalizacji wysięgników do wymiany

**Odpowiedź pytanie 8.**

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną informacji o lokalizacji i parametrach wysięgników przewidzianych do wymiany. Decyzje o konieczności wymiany podejmowane będą po stwierdzeniu stanu technicznego wysięgnika po jego demontażu. Przewidywana ilość wysięgników wskazana jest w przedmiarze robót.

**Pytanie 9.**

W dokumentacji SIWZ w rozdziale III w pkt. 2 ppkt. 2.1 Zamawiający wymaga weryfikacji prawidłowości działania zegarów astronomicznych, czujników zmierzchowych w celu zapewnienia prawidłowego czasu świecenia. Prosimy o informację, czy w przypadku nieprawidłowego działania wspomnianych urządzeń, Wykonawca będzie zobligowany do ich wymiany w ramach umowy.

**Odpowiedź pytanie 9.**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy weryfikacji i wprowadzenia ewentualnych korekt do istniejących urządzeń sterowania pracą oświetlenia. Ewentualna wymiana niesprawnych urządzeń nie będzie leżała w zakresie robót Wykonawcy.

**Pytanie 10.**

W dokumentacji SIWZ w rozdziale III pkt. 19 Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił 84 m-cy a maksymalny nie przekraczał 180 m-cy. Dostawcy opraw nie stosują tak długiego okresu gwarancji. Wydłużenie tego okresu do podanej wartości mogłoby skutkować znaczącym wzrostem kosztu zakupu opraw. Wnioskujemy o zmianę maksymalnego okresu gwarancji na 120 m-cy.

**Odpowiedź pytanie 10.**

Zamawiający nie wyraża zgody na maksymalnego okresu gwarancji na 120 m-cy.

**Pytanie 11.**

W dokumentacji SIWZ w rozdziale III pkt 2 ppkt. 2.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania zdemontowanego materiału do utylizacji lub do Zamawiającego, w zależności od decyzji Zamawiającego oraz zdemontowanego majątku oraz przekazania Zamawiającemu protokołów z rozliczeń materiałów z utylizacji lub przekazania właścicielowi majątku zdemontowanego. Prosimy o informację, kto staje się właścicielem zdemontowanych materiałów oraz o wskazanie ile zdemontowanych opraw i wysięgników należy zutylizować, a ile przekazać Zamawiającemu.

**Odpowiedź pytanie 11.**

Decyzje o konieczności utylizacji podejmowane będą po stwierdzeniu stanu technicznego oprawy po jej demontażu. Zdemontowane oprawy będą należały do właściciela majątku.

**Pytanie 12.**

W dokumentacji SIWZ w rozdziale III pkt2 ppkt. 2.1 Zamawiający wymaga przycięcia koron drzew kolidujących bądź ograniczających strumień świetlny. Prosimy o podanie orientacyjnej ilości drzew, których korony należy przyciąć?

**Odpowiedź pytanie 12.**

Zamawiający szacuje, że przycięcia koron drzew kolidujących bądź ograniczających strumień świetlny będzie około 100 sztuk.

**Pytanie 13.**

Zamawiający w załączniku nr 10/parametry opraw/uchwyt montażowy/wartość/ warunek techniczny widnieje zapis „uniwersalny zintegrowany uchwyt o średnicy od Ø 38 do Ø63 umożliwiający montaż na pionowym trzonku słupa lub na poziomym wysięgniku z regulacją kąta nachylenia +/- 10 stopni; uchwyt wyposażony w śruby zapobiegające obróceniu się lub zsunięciu oprawy; elementy mocujące oprawę na słupie lub wysięgniku muszą być wykonane ze stali nierdzewnej”. Wnosimy o zmianę uchwytu na średnicę w zakresie Ø 60/42mm. Podane parametry nie są standardowymi parametrami i nie są spotykane na rynku Polskim. Co uniemożliwia złożenie oferty przez wszystkich producentów i jest to niekorzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź pytanie 13.**

Proponowane uchwyty o średnicy w zakresie Ø 60/42mm wymiarowo zawierają się w parametrach wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 10 do SIWZ.

**Pytanie 14.**

Prosimy o udostępnienie obliczeń fotometrycznych w dialux dla sytuacji nr. S24,S50,S51.

**Odpowiedź pytanie 14.**

Zamawiający nie posiada obliczeń fotometrycznych w dialux dla sytuacji nr. S24,S50,S51.

**Pytanie 15.**

Proszę o potwierdzenie, że okresy gwarancji wskazane w pkt III.19 SIWZ są minimalnymi i maksymalnymi limitami dla gwarancji jakości stanowiącej kryterium pozacenowe opisane w pkt XIV.6 SIWZ.

**Odpowiedź pytanie 15.**

Zamawiający potwierdza, że okresy gwarancji wskazane w pkt III.19 SIWZ są minimalnymi i maksymalnymi limitami dla gwarancji jakości stanowiącej kryterium pozacenowe opisane w pkt XV.6 SIWZ.

**Pytanie 16.**

Proszę o wskazanie ile miesięcy gwarancji ma zadeklarować Wykonawca w celu uzyskania maksymalnej ilości punktów w ramach kryterium pozacenowego opisanego w pkt XIV.6 SIWZ.

**Odpowiedź pytanie 16.**

Zamawiający informuję, że sposób przyznawania punktów w ramach kryterium pozacenowego opisanego w pkt XV.6 SIWZ będzie następujący:

- 1) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium,
- 2) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji jakości - otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium,
- 3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakowy okres gwarancji jakości, wszyscy otrzymają maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.
- 4) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem najkrótszym a najdłuższym, otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

$$G = (Go / Gmax) \times 20,00 \text{ pkt.}$$

gdzie:

Go - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej

Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

**Pytanie 17.**

Proszę o potwierdzenie, że osoby pełniące funkcje na stanowiskach opisanych w pkt V.2.3 lit. d) i e) SIWZ mogą być zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub samozatrudnienia jako prowadzący własną działalność gospodarczą.

**Odpowiedź pytanie 17.**

Zamawiający w pkt V.2.3 lit. d) i e) SIWZ nie wskazuje formy dysponowania osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego.

**Pytanie 18.**

W nawiązaniu do wymogu wobec Wykonawcy określonego w § 3 ust. 3.9 Załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy, zgodnie z którym Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j. z póź. zm.), zwracamy się o potwierdzenie, że Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do posiadania stosownych w tym zakresie uprawnień i kompetencji aktualnych na dzień składania ofert, w szczególności w zakresie transportu odpadów.

**Odpowiedź pytanie 18.**

Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j. z póź. zm.).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

---

Krzysztof Hećman

Otrzymują:  
Uczestnicy postępowania  
Bip.redakcja