



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl
<http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 14.05.2009

Nasz znak: 341/11/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/11/2009.
Nazwa zadania: Remont nawierzchni chodnika ul. Kościuszki.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania

1. Jaki jest ostatecznie termin składania i otwarcia ofert?
2. Czy wykonawca będzie musiał wykonać uzupełnienie asfaltu na styku nowy krawężnik jezdni?
3. Czy inwestor będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego?
4. Proszę o podanie klasy betonu ław pod krawężniki?

Odpowiedzi:

Ad 1. W SIWZ zamawiający popełnił pisarską omyłkę. Właściwym terminem składania i otwarcia ofert jest dzień 26.05.2009r.

Ad 2. Tak, na zasadzie protokołu konieczności i rozliczenia za roboty dodatkowe.

Ad 3. Nie.

Ad 4. Beton klasy B-10.

z poważaniem
PODINSPEKTOR
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Janusz Kowalski