



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl
<http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 19.05.2009

Nasz znak: 341/14/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/14/2009.
Nazwa zadania: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.
Boh. Warszawy.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania?
2. Czy urządzenia zabawowe o konstrukcji drewnianej powinny być montowane na kotwach?
3. Czy zjeżdżalnie powinny być wykonane z tworzywa czy blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki?

Odpowiedzi:

Ad 1. Nie. Zamawiający nie zezwala na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Ad 2. Tak, urządzenia mają być montowane w kotwach stalowych ocynkowanych.

Ad 3. Zjeżdżalnie mogą być plastikowe i mogą być wykonane z blachy kwasoodpornej.

z poważaniem
Burmistrz miasta Bartoszyce
Krzysztof Nałęcz