



Maskownica przystosowana do plombowania

Uwagii:

1. Lokalizację tablic przedstawiono na planach instalacji elektrycznej
2. Rozdzielnicę należy zamocować częściowo PODTYNKOWO
3. Aparaty i urządzenia oznaczone symbolem gwiazdki * należy przystosować do plombowania
4. Zaciski N i PE przystosować do plombowania
5. Tablice Licznikowe zamknąć na zamek patentowy zgodny ze standardami ZE Olsztyn

	6	Rozdz. licznikowa pusta z płytką montażową	kpl.	1	NRL 12	np. SABAU
	5	Rozdz. licznikowa 12 modułów	kpl.	1	NRL 12	np. SABAU
X1	4	Modułowy blok rozdzielnicy 160A jednofazowy	szt.	5	0048 83	LEGRAND
P1 do P9	3	Licznik energii elektrycznej	szt.	9		ZE OLSTYN
F1 do F9	2	Wył. nadprądowy trzybiegunowy C wg. schematu	szt.	9	S30X CXXA	LEGRAND
1		Rozdz. dwulicznikowa 2x12 modułów	kpl.	4	NRL 2L 24	np. SABAU
Oznaczn.	L.p.	Wyszczególnienie materiałów	Jedn.	Ilość	Typ	Uwagi
..... ul. Boh.Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce						
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13						
		projektował:				sprawdził
		mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM./0149./PODE/06				inż. Marek Siedlecki UANB-V-83587/32/90