



TABLICA ROZDZIELNICY KOTŁOWNI



Uwagi:

1. Rozdzielnicę należy zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni

	4	Rozdzielnica podtyrkowa 24 modułowa IP44	szt.	1		
F6	3	Wyłącznik różnicowoprądowy 30mA	szt.	1	P302 30mA ZSA	LEGRAND
F1-F5	2	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B10A	szt.	6	S301 B10A	LEGRAND
Q1	1	Rozłącznik instalacyjny 40A	szt.	1	FR 302 40A	LEGRAND
Oznacz.	L.p.	Wyszczególnienie materiałów				
		Jedn	Ilość	Typ	Uwagi	

Rys. Nr 11	03-2009
ROZDZIELNICA KOTŁOWNI	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE, UL. PIENIEŻNEGO DZ.NR 71,72,75 Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh.Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
projektował:	sprawił:
mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0149/P/OOE/06	inż. Marek Stedlecki UANB-VI-8387/32/90