

Numer sprawy: ZAO.VIII.343-5/09

**Dotyczy: wykonania boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z U.J.N. przy ul. Leśnej 1 w Bartoszycach.**

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w zamówienia publicznego.

Zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego na warstwie mineralno- syntetycznej o gr. ok. 35 mm w systemie ELTAN, posiadającą wszystkie parametry techniczne lepsze od projektowanej i parametr: przyczepności do podkładu mineralno-syntetycznego  $\geq 0,44$  ?
2. Prosimy o określenie kolorystyki warstwy użytkowej tj. warstwy natrysku.

Odpowiadając na pkt. 1 Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowe typu natryskowego na warstwie mineralno- syntetycznej o gr. ok. 35 mm w systemie ELTAN, oraz wyraża zgodę na parametr przyczepności do podkładu mineralno - syntetycznego  $\geq 0,44$ .

Odpowiadając na pkt. 2 Warstwę użytkową tj. warstwę natrysku należy wykonać w kolorze bordowym.

Starszy Inspektor  
ds. Technicznych i BHP  
Bogdan Mroczek