PROJ. PRZEBUDOWA ZASILANIA KOMORY POMIAROWEJ PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW – PROJ. KABEL YAKY4x10 l=509m, l=365m (w miejsce kolidującego z ulicą)

PROJ. ROZBUDOWA OBWODU OŚWIETLENIOWEGO NR 3
PROJ. KABEL YKY4x16 l=805m w rurze DVR75

PROJ. PRZEWODY 3xAFL8 70 l=66m

PROJ. ROK 12/20 2 (w miejsce P-12/DANA)

PROJ. ROK 12/20 (w miejsce P-12/ZN)

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA NN 110kV 3xAFL8 240 "BARTOSZYCE – KORSZE"

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA SN 15kV 3xAFL8 70 "GPZ BARTOSZYCE – SEPOPOL 2"

ISTN. OBWÓD OŚWIETLENIOWY NR 3 (KABEL YAKY4x25) ZASILANY Z SZAFKI "SO-BEMA 2"

ISTN. ST. TRANSF. "ELWATOR SM"

MIEJSCE MUFOWANIA KABLI

Początek opracowania km 14+900

Koniec opracowania km 15+000,00 ulica Bema

Początek opracowania ulica BEMA

Gmina Bartoszyce

Gm. Bartoszyce obręb 24 Jarkowo

droga gminna

OZNACZENIA

- PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z ZASIL. KABLOWYM (KABEL W RURZE DVR)
- PROJ. ŚLIMAKOWA SRS NA KABLU n.n.
- PROJ. ELEKTROENERGETYCZNE KABLE n.n.
- PROJ. SŁUPY LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15kV + WYMIANA PRZEWODÓW
- ISTN. LATARNIA OŚWIETLENIOWA Z ZASILANIEM KABLOWYM – DO DEMONTAŻU
- ISTN. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE – DO DEMONTAŻU
- ISTN. ELEKTROENERGETYCZNA LINII NAPOWIETRZNA
- ISTN. WODOCIĄG
- ISTN. KABLE TELETECHNICZNE I ŚWIATŁOWODOWE
- ISTN. KANALIZACJA SZNITARNA I DESZCZOWA
- ISTN. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
- GRANICE DZIAŁEK

Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul.Piłsko 1b/10
Dróg i Mostów "DROMOS" sp. z o.o. 10-059 Olsztyn, tel./fax 534-94-20

Nazwa i adres obiektu:
Budowa i modernizacja drogi miejskiej klasy D na terenach przemysłowych przy ulicy Bema w Bartoszycach

OŚWIETLENIE ULICZNE I PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Autor: Zbigniew Duchliński
nr upr. 216/85/OL, 303/94/OL
§3ust.2,pkt2,§5ust.2,§7,§13ust.1,pkt4,lit.d

Sprawdził: mgr inż. A. Szczepkowski
nr upr. 56/90/OL
§3ust.1,pkt1,§5ust.1,§7,§13ust.1,pkt4,lit.a

Data: sierpień 2009r.

Skala 1:500

Nr rys. 1