

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

KOMUNIKAT

Nasz znak: ZGO/02/2010/1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: : ZGO/02/2010.
Nazwa zadania: „„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Wysieka -Etap I”
w miejscowości Wysieka, gm. Bartoszyce

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

Kwatery składowania odpadów

1. Jaki rodzaj osypki należy zastosować w PBW-07.04 pozycja 6.9?
2. Czy obmiar w pozycji 6.10 jest prawidłowy?
3. Czy w pozycji 8.1 należy wycenić siatkę ogrodniczą do łapania odpadów? Jeżeli tak, to w jakiej ilości?
4. W pozycji 10.5 podstawa wyceny jest niezgodna z opisem. Proszę o zmianę podstawy wyceny.

Konstrukcje budowlane – zbiornik wód deszczowych dla celów ppoż

1. Proszę o zmianę opisu pozycji na - z chudego betonu B10 grubości 20cm.
2. Proszę o określenie z jakiego betonu będzie wymagane od wykonawcy wykonania betonowania dna ścian zbiornika oraz ewentualną zmianę opisu pozycji 2.6.
3. W przedmiarze robót nie wyceniono drabinek stalowych które zaprojektowano w zbiorniku. W jakiej pozycji należy wycenić drabinki?

Konstrukcje budowlane – Zbiornik odcieków

1. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania podłoża chudego betonu grubości 30 cm, czy 20 cm (pozycja 2.1)?
2. Proszę o określenie z jakiego betonu (B-35 czy B-30) wymagane będzie od wykonawcy wykonanie betonowania dna i ścian zbiornika oraz ewentualną zmianę opisu pozycji 2.6.
3. czy obmiar w pozycji 2.9 nie powinien wynosić 3szt?

Konstrukcje budowlane – Brodzik dezynfekcyjny

1. Jaką grubość folii polietylenowej (1.5mm -2mm) należy przyjąć do wyceny pozycji 1.4?
2. Jaką szerokość taśmy dylatacyjnej (15cm – 20cm) należy przyjąć do wyceny pozycji 1.5?

Sieci zewnętrzne – kanalizacja deszczowa

1. Na jaką łączną odległość należy przyjąć wywóz gruntu? Przyjęta pozycja 1.11 dotyczy jedynie nakładów uzupełniających.
2. Czy podłoża pod kanały i przykanaliki (pozycja 2.1, 2.2) należy wykonać z dowiezionego piasku?



SIWZ

1. Czy do oferty należy dołączyć wykaz osób czy tylko oświadczenie wg zał 2 do siwz?
2. O jaki sprzęt do badań chodzi zamawiającemu?
3. Jakiej specjalności musi być laborant?
4. Czy badania zagęszczenia gruntu może wykonać geolog?
5. Czy w wykazie osób należy wskazać również pracowników (operatorów, hydraulików elektryków), czy tylko kadrę kierowniczą?
6. Proszę o jednoznaczne określenie treści ogłoszenia i siwz.

Odpowiedzi:

Kwatery składowania odpadów

- Ad 1. pozycja nr 6.9. – Pozycję należy wycenić dla obsypki drenującej o uziarnieniu 8/16 mm.
- Ad 2. pozycja nr 6.10. – Poprawia się obmiar na 42 m
- Ad 3. pozycja nr 8.1. – W tej pozycji należy wycenić także siatkę tzw. ogrodniczą do łapania odpadów, wg opisu technicznego str. 26 w ilości 2100 m²
- Ad 4. pozycja nr 10.5. – Zmienia się podstawę wyceny pozycji na „KNR W 2-18 0110-11”.

Konstrukcje budowlane – zbiornik wód deszczowych do celów ppoż.

- Ad 1. pozycja nr 2.1 – Zmienia się opis pozycji z „.....z chudego betonu B-10 grubości 30 cm.....” na „..... z chudego betonu B-10 grubości 20 cm”
- Ad 2. pozycja nr 2.6 - Zmienia się opis pozycji z „.....zbiornika beton B-35” na „.....zbiornika beton B-30”
- Ad 3. dodaje się pozycję przedmiarową w przedmiarze robót dot. wyposażenia zbiornika w drabinki stalowe według podstawy wyceny KNR 202 tabl. 1213 poz. 01 w obmiarze 2 sztuk.

Konstrukcje budowlane zbiornik odcieków.

- Ad 1. pozycja nr 2.1 – Zamawiający będzie wymagał wykonanie podłoża z chudego betonu grubości tak jak jest zaprojektowane 20 cm?
- Ad 2. zmienia się opis pozycji z „.....zbiornika beton B-35” na „.....zbiornika beton B-30”
- Ad 3. pozycja nr 2.9 - Poprawia się obmiar na 3 sztuki

Konstrukcje budowlane-Brodzik dezynfekcyjny

- Ad 1. pozycja nr 1.4 - Do wyceny tej pozycji przyjąć folię grubości 2mm
- Ad 2. pozycja nr 1.5 - Do wyceny tej pozycji przyjąć taśmę szerokości 15 cm

Sieci zewnętrzne-kanalizacja deszczowa

- Ad 1. pozycja nr 1.11- Na odległość 1 km
- Ad 2. pozycja nr 2.1 i 2.2 – Podłoża pod kanały i przykanaliki należy wykonać z dowiezionego piasku

SIWZ

Ad 1. Do oferty należy dołączyć wykaz osób.

Ad 2. Sprzęt do badań w zakresie geologii i geodezji

Ad 3. Specjalność geologia lub geodezja.



Ad 4 Tak.

Ad 5. W wykazie osób należy wskazać wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia.

Ad 6. Ostateczna treść ogłoszenie została opublikowana w dniu 06.04.2010 w TED pod numerem 2010-042732 i BZP pod numerem 94144.

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowana jest po uwzględnieniu komunikatów na stronie

http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/86/52/Rozbudowa_Zakladu_Zagospodarowania_Odpadow_Wysieka/

z poważaniem

Krzysztof Borys