



- 1 - Przelicznik energii cieplnej MULTICAL 601C
- 2 - Przepływomierz ULTRAFLOW 65-S KAMSTRUP Dn 20mm Qn 3,0
- 3 - Termometr oporowy Pt 500
- 4 - Króciec termometru kontrolnego z korkiem stalowym
- 5 - Rura stal. czarna bez szwu wg PN-84/N-74219 Dn 40mm
- 6 - Rura stal. czarna bez szwu wg PN-84/N-74219 Dn 20mm
- 7 - Zwężka symetryczna Dn 40/20mm
- 8 - Kołnierz stal.Dn 20mm wg PN-74/H-74732

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. PRUSA 1, BARTOSZYCE	DATA: 05.2010r
TYTUŁ RYS.	Szczegół montażu ciepłomierza Qn 3,0	SKALA: ----
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR 0027/05
		NR RYS. 4