



Przed i za przepływomierzami liczników ciepła stosować odcinki proste: 10xDn i 5xDn

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. PRUSA 1, BARTOSZYCE		DATA: 05.2010r
TYTUŁ RYS.	Schemat węzła cieplnego	SKALA: -----	NR RYS. 2
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR 0027/05	