



UWAGA!

Blachodachówka może pełnić funkcję zwodów poziomych
jeżeli grubości blachy wykorzystanej jako blachodachówka
jest większa bądź równa od 5mm

Należy przyłączyć uziomy fundamentowe do uziomu fundamentowego

ABRYS		60-401 Poznan ul. Wislana 46	
Technika spółka z o.o.			
INWESTOR	URZAD MIASTA w BARTOSZYCACH ul. Boh. Monte Casino 1 11-200 BARTOSZYCE		
ZADANIE	ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH w M. WYSIEKA GM. BARTOSZYCE		
OBIEKT			
NAZWA RYSUNKU	Instalacja odgromowa i uziemiająca. Budynek Socjalny nr21.		SKALA
			DATA
PROJEKTOWAL	mgr inż. Tomasz Malecha	WKP/0287/PWOE/06	Nr rys.
OPRACOWAL	mgr inż. Marcin Burdajewicz		
SPRAWDZIL	mgr inż. Marek Mielczarek	ZAP/0146/POOE/07	
KIEROWNIK PROJEKTU	mgr inż. Witold Sielecki	upr.bud. 75/89/Pw, 8/89/Pw	

XVI.2.7

XVI.2.7