3xAFL 35mm2
3xFS40
UNG 15/5
SP 36.8
STSa 20/100
WYSIEKA
63kVA
15/0,4kV
SF 38.8
AS2H480/300C
XAKXA4x120mm2
proj.
SŁUPOWY
ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY
SZ51
gG100A
YKY 4x35mm2
l= 7m
YKY 4x35mm2
3xIMW
100/5
kl 0,2
5VA
FS 5
proj.
Układ pomiarowo
-rozliczeniowy
rysunek nr.
XVI.1.2
PEN
R<2,5Ω
YKY 4x35mm2
l= 3m
PEN
R<2,5Ω
proj.
YKY 4x25mm2
l=15m
ARS00-SM
gG63A
ARS00-SM
gG80A
ARS00-SM
gG35A
istn.
YAKY 4x35mm2
l=45m
proj.
YKY 4x25mm2
l=350m
ARS00-SM
gG63A
ARS00-SM
gG63A
SP-B+C/3
proj.
YKY 4x25mm2
l=25m
ARS00-SM
REZERWA
ARS1-SM
REZERWA
ARS1-SM
REZERWA
ARS2-SM
REZERWA
proj.
ZŁĄCZE KABLOWE
ZK-T
Pi = 110kW
Psz = 50kW
Isz = 83A
istn.
5xAL25mm2
istn.
YKAY 4x25mm2
istn.
złącze kablowe
przy Budynku nr10
Budynek nr10
Pi=3,5kW
PB=2kW
IB=5A
istn.
złącze kablowe
przy Budynku nr9
Budynek nr9
Pi=3,5kW
PB=2kW
IB=5A
istn.
złącze kablowe
Budynek nr1
gG20A
gG63A
Budynek nr1
Pi=12,5kW
PB=7kW
IB=11,6A
istn.
YKAY 4x35mm2
l= 30m
S193C8A
S193C32A
S191B10A
S191B10A
S193C25A
Gn
OW
Sprężarka
P=1,5kW
pompa
głębinowa
P=5,5kW
istn.
Budynek nr1
Hydrofornia
Pi=7kW
PB=7kW
IB=16,6A
YKAY 4x35mm2
istn.
l= 270m
Uwaga
kabel istniejący
do przełożenia
RBK-00
REZERWA
P 344 C-16-30-AC
RBK-00
gG35A
N
PE
230V/16A
400V/16A
proj.
złącze kablowe
ZK-B7
Budynek nr7
Garaż
Pi=17,3kW
PB=15,2kW
IB=25,2A
R<10Ω
l= 25m
kabel
istn.
Uwaga
kabel z likwidacji
przyłącza
napowietrznego
między basenem nr6
a budynkiem nr7
Gn
OW
istn.
Budynek nr7
Garaż
Pi=17,3kW
PB=15,2kW
IB=25,2A
Prasa
P=2,2kW
Młynek
P=15kW
proj.
Przepompownia Ścieków
Pi = 14,2kW
Ps = 7,2kW
Isz = 14,5A
Sieć TN-C-S
Ochrona przez szybkie wyłączenie
wyłączniki różnicowoprądowe
połączenia wyrównawcze
PE
N
R<10Ω
PS1
DM2 750/50 T
P=7,2kW
PS2
DM2 750/50 T
P=7,2kW
proj.
Rozdzielnia
RZS-B21
rysunek nr.
XVI.2.3
S301C6A
S301C6A
LTS00-160
gG50A
REZERWA
LTS00-160
gG50A
PE
N
R<10Ω
S087/Noc-B
S047/Noc-A
proj.
YKY4x4mm2
proj.
YKY 5x25mm2
l=10m
proj.
Tablica
TG-B21
rysunek nr.
XVI.2.4
PE

Projektant: ABRYS Technika Spółka z o.o. 60-401 Poznań ul. Wiślana 46 061-8433 485 www.abrys-technika.pl	Inwestor: URZĄD MIASTA w BARTOSZYCACH	Nazwa rysunku: Schemat zasilania			Nr. rysunku: XVI.1.1
	Obiekt: SKŁADOWISKO ODPADÓW STAŁYCH w m. Wysieka gm. Bartoszyce		Sprawdził:	Opracował:	Projektował:	branża: elektryczna	Data:
		Nazwisko	M.Mielczarek	M.Burdajewicz	T.Malecha		Arkusz: A3
		Nr.upraw.	2AF/0146/POOE/07	—	WKF/0267/PWOE/06		Skala
		Podpis				PROJEKT PBW	