



- ┘ gniazdo wtykowe pojedyncze
- ┘ gniazdo wtykowe hermatyczne
- ⊗ oprawa żarowa
- ⊗ oprawa żarowa z modułem awaryjnym
- ⌚ wyłącznik jednobiegunowy
- ⌚ wyłącznik schodowy
- ⌚ wyłącznik dwubiegunowy
- ⌚ wentylator EDM 100

- |— oprawa świetlówkowa
- |— oprawa świetlówkowa z modułem awaryjnym

- Uwagi:
- Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
  - Pracownicy oświetleniowi w łazienkach montowa poza strefą 2.
  - W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
  - Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

"DOM-BUD" Suwałki		STADIUM: PB		NR RYS.:	
		SKALA: 1:50		1	
OBIEKT:	Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszczach			RYSUNEK: Budynek zaplecza Rzut przyziemia	
ADRES:	Bartoszyce ul. Korczaka				
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta		SUW-86/90	08.2010r	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak		SUW-51/93	08.2010r	
INWESTOR:	Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce				