



Bartoszyce 05.09.2014r.

Znak pisma: 271.17.2014

Komunikat

Dotyczy: postępowania przetargowego na budowę oświetlenia osiedla Międzytorze w Bartoszycach.

Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania

1. W projekcie dołączono schemat szafy oświetleniowej SO45/RO/F, proszę o informację czy wyżej wymieniona szafa jest w zakresie wykonania robót prowadzonych w drugim etapie. Jeżeli tak to proszę o wskazanie miejsca zainstalowania na schemacie zasilania. (Na dołączonych schematach zasilania nie ma wyżej wymienionej szafy).
2. Proszę o informację jaki typ i przekrój kabla oświetleniowego ma być zastosowany w całości projektu. Przedmiar robót przewiduje kabel energetyczny 4x25 mm². Projekt przewiduje kabel energetyczny 4x16 mm² — zgodnie z schematem zasilania.
3. Proszę o przedstawienie projektu zagospodarowania terenu.
4. Proszę o przedstawienie schematu linii kablowych oświetlenia Bartoszyce Międzytorze z oznaczeniami nazw ulic (Na zamieszczonym schemacie brak oznaczeń nazw ulic).

Odpowiedzi:

Ad. 1 Szafa oświetleniowa nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 2 Podczas realizacji przedmiotu zamówienie należy zastosować kabel YAKY 4x25mm².

Ad. 3, 4 Patrz załączniki

Burmistrz

Krzysztof Nałęcz

Załączniki:

- 1) Projekt zagospodarowania.
- 2) Schemat linii.