



Bartoszyce, 19.06.2015

Znak pisma: 271.15.2015

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania przetargowego na budowę sieci deszczowej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Czy w ramach zadania należy wykonać wpusty deszczowe Wp 1-1, Wp 1-2, Wp 1-3, Wp 1-4, wraz z przykanalikami DN200?
2. Na planie sytuacyjnym projektu podano średnicę odcinka D1-5, D1-6, D1-6a Dn250, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podana jest średnica dla tego odcinka Dn300, jaką ostatecznie należy przyjąć do wyceny?
3. Na profilu sieci opisano separator lamelowy o przepływie 100/1000, na szczególe rysunku również, natomiast na załączniku KD-08 zaznaczono separator 150/1500, proszę o ostateczne określenie przepływu separatora.
4. W projekcie podano nazwę separatora i osadnika, który wskazuje na konkretnego producenta, co jest niezgodne z zapisami ustawy pzp. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego separatora lamelowego, o takim samym przepływie innego producenta?

Odpowiedzi:

AD 1. Budowa wpustów nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad 2. Do wyceny należy przyjąć średnicę DN250.

Ad 3. W załączniki KD-08 nie przedstawiono separatora.

Ad 4. Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą np. nazw własnych pod warunkiem, który został przez zamawiającego spełniony i opisany w komunikacie z dnia 18.06.2015 Opis przedmiotu zamówienia, akapit drugi zdanie pierwsze i drugie.

Z poważaniem
Kowalski Janusz