

Znak pisma: 271.04.2016

KOMUNIKAT 2

Dotyczy: postępowania przetargowego na modernizację ulicy Mrongowiusza.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Dotyczy poz. 4 przedmiaru robót (kanalizacja deszczowa)- W związku z tym, iż najprawdopodobniej do w/w pozycji wkradł się błąd prosimy o doprecyzowanie wg którego KNR należy wyliczyć pozycję. Pozycja jest wynikiem połączenia dwóch pozycji tj.
 - KNR 2-01 0322-02 - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. Do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)
 - KNR 2-01 0322-08 - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. Do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy 1 m szerokości)
2. Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni trylinki do rozbiórki w poz. 2d.1.2 wynosi 1623m² natomiast w poz. 10d.2.1 1743m²
3. Proszę o rezygnację z niezgodnego w naszej ocenie , z Prawem zamówień kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XIII jako system kontroli i jakości 15 pkt.
Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy. Ustęp 1 tego artykułu mówi, że winny one odnosić się do przedmiotu zamówienia . W naszej ocenie stosowany przez oferenta system kontroli i jakości jest jego własnością i nie jest przedmiotem zamówienia.
4. W opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się, że istnieje możliwość wykonania alternatywnej podbudowy. Proszę o sprecyzowanie, czy zamawiający dopuszcza wykonanie obu podbudów czy tylko jednej z nich?

Odpowiedzi:

- Ad 1. Do wyceny należy przyjąć szerokość wykopu do 2m i liczyć obydwie pozycje.
- Ad 2. Powierzchnia trylinki do rozbiórki to 1623,00m² w przedmiarach zminusowano powierzchnie już wykonane. Wartość pozycji 10d2.1 wynosi 1067m³.
- Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zaproponowanego kryterium.

Jak słusznie zauważył wykonawca przedmiotem zamówienia nie jest system kontroli i jakości lecz robota budowlana pt. „Modernizacja ul. Mrongowiusza w Bartoszycach” a dla oceny złożonych ofert zamawiający będzie stosował kryteria, które są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, komunikacie z dnia 23.02.2016 oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 23.02.2016 nr BIP 39668-2016. W ocenie

zamawiającego ww. kryterium nie narusza treści art. 91.3 i nie dotyczy jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej czy też finansowej. Przy stosowaniu kryteriów niewymiernych wybierając ofertę najkorzystniejszą zamawiający może stosować metodę porównawczą według zasady porównania do najniższej lub porównania do najlepszej. Co do treści ustępu 1 to jest ona zupełnie inna niż ta przywołana przez wykonawcę. Cytując Mariusza Ziemińskiego eksperta BCC w dziedzinie zamówień publicznych czytamy „...Obecnie jeszcze obowiązujące dyrektywy unijne regulujące kwestię zamówień publicznych przewidują dwie grupy kryteriów uwzględnianych przy udzielaniu zamówień publicznych, a mianowicie (1) kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (art. 53 ust. 1 lit a dyrektywy klasycznej (2004/18/WE) i art. 55 ust. 1 lit a dyrektywy sektorowej (2004/17/WE)) oraz (2) kryterium najniższej ceny (art. 53 ust. 1 lit b dyrektywy klasycznej (2004/18/WE) i art. 55 ust. 1 lit b dyrektywy sektorowej (2004/17/WE)). Tymczasem zgodnie z nowymi dyrektywami, tj art. 67 Dyrektywy 2014/24/UE, ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej określa się na podstawie ceny lub kosztu, z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia. Zgodnie z art. 68 może ona obejmować najlepsze relacje jakości do ceny, którą szacuje się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne związane z przedmiotem danego zamówienia publicznego. Kryteria takie mogą obejmować np.:

- a) jakość, w tym wartość techniczną, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne, handel i jego warunki;
- b) organizacje, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia; lub
- c) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. Uznaje się, że kryteria udzielenia zamówienia są powiązane z przedmiotem zamówienia publicznego, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz na wszystkich etapach ich cyklu życia...Dotychczasowe pojmowanie uczciwej konkurencji jako „równania w dół” przez szereg lat było wyraźnie widoczną tendencją w zamówieniach publicznych. Tymczasem uczciwa konkurencja to również stworzenie przedsiębiorcom warunków do tworzenia i zbytu jak najlepszych jakościowo produktów i uzyskiwania jak najlepszych efektów w celu „wyprzedzenia” konkurentów”.

Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania obu podbudów. Jedyłą dopuszczoną jest podbudowa wykonana z kruszywa łamanego lub tłuczni kamienno-żwiłkowego mechanicznie o grubości 15 cm i taką należy przyjąć do kosztorysu ofertowego.

Z poważaniem

Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja