

Bartoszyce, 28.04.2016

Znak pisma: 271.11.2016

### KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę budynku niepublicznego przedszkola Stokrotka w Bartoszycach.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytania:

1. W opisie przedmiotu zamówienia występuje zapis o zmianie lokalizacji hydrantów HP25, a brak jest pozycji w przedmiarach robót dotyczących tej zmiany. Czy wycenić w ofercie i w jakim zakresie?
2. Jaką ilość optycznych czujek należy przyjąć w przedmiarach?
3. Czy czujki dymu mają być adresowalne, czy w związku z tym należy przewidzieć zakup i montaż nowej centrali p.poż?

#### Odpowiedzi:

Ad. 1 Należy wycenić przeniesienie hydrantu szt 2 oraz odcinek rury stalowej ocynkowanej dn32 10mb.

Ad. 2 Ilość czujek należy wycenić zgodnie z projektem 6szt.

Ad. 3 Projekt wskazuje na konieczność dostawy i montażu 3 centrali oddymiania. Typ czujek musi być zgodny z parametrami linii obsługiwanej przez centrale.

Z poważaniem  
Kowalski Janusz

#### Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja