

PRZEDSZKOLE "STOKROTKA"

RZUT 1 PIĘTRA

Aw1 — Oprawa do świetlówek 1x18W naścienna z modułem awaryjnym mocowana na wys.2,6m do oświetlenia ewakuacyjnego

K3 — Oprawa oświetlenia kierunkowego 8W mocowana w korytarzach na zwieszakach 0,5m a w kl. schodowych na ścianie na wys.2,5m

K4 WE — Oprawa oświetlenia kierunkowego 8W z piktogramem "wyjście ewakuacyjne" mocowana nad drzwiami

LEGENDA

Czujka dymu punktowa

Ręczny ostrzegacz pożarowy (przycisk pożarowy)

-Linie dozorowe prowadzić przewodem YnTKSYekw 1x7x1

Linie zasilające centralkę przewodem HDGs 3 x1,5mm2 1,5 godziny

Linie zasilające siłowniki przewodem HDGs 4 x 2,5mm2 1,5 godziny

Linie zasilające zwory przewodem HDGs 4 x 2,5mm2 1,5 godziny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA POD KĄTEM ZAPEWNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 11-200 BARTOSZYCE ul. Traugutta 21 NR EWID.DZIAŁKI: 85/5 OBRĘB: Obręb: 3
INWESTOR:	Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach 11-200 BARTOSZYCE ul. Kętrzyńska 22b
OPRACOWANIE:	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RYSUNEK:	NR RYSUNKU: / SKALA:
PROJEKTOWAŁ: Inż. Tadeusz AMBROZIAK	NR UPRAWNIEŃ: 7210/26/76 / DATA I PODPIS: 27-04-2015
SPRAWDZIŁ: Inż. Roman KWIATEK	NR UPRAWNIEŃ: WBPP-NB-7210/5/82 / DATA I PODPIS: 27-04-2015
NAZWA RYSUNKU: Rzut 1 PIĘTRA	SKALA: 1:100 / Nr: E1.2