



Bartoszyce, 12.07.2016r.

Znak pisma: 271.23.2016

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania

1. Zgodnie z zapisami w projekcie umowy §2 Przedmiot umowy punkt 2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa:

projekt,

kosztorys inwestorski

przedmiar

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający nie zamieścił w dokumentacji Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie brakujących dokumentów (STWiOR) w celu poprawnego oszacowania kosztów.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie kategorii ruchu jaka obowiązuje na zadaniu „Remont nawierzchni ul. Słowackiego w Bartoszycach”.

3. Prosimy o wskazanie czyją własność stanowią materiały z rozbiórki? Jeśli stanowią własność Zamawiającego to prosimy o podanie odległości na jaką należy je wywieźć.

4. Prosimy o wskazanie czyją własność stanowi materiał z wykopu? Jeśli stanowi własność Zamawiającego to prosimy o podanie odległości na jaką należy go wywieźć.

5. Czy w cenie usługi geodezyjnej należy ująć koszt wznowienia granic geodezyjnych przyległych działek?

6. Czy dokumentacja powykonawcza powinna obejmować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

7. Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej SST na prace ujęte w przedmiarze robót.

8. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o plan sytuacyjny, na którym wskazany jest dokładny zakres wykonania krawężników, nawierzchni z masy oraz nawierzchni chodników, ponieważ załącznik do przetargu to tylko szkic poglądowy. Ponadto prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekrój normalny oraz o szczegóły konstrukcyjne.

9. Prosimy o zmianę treści pozycji przedmiarowej nr 4 z „krawężników betonowych” na „krawężniki kamienne”.

10. Prosimy o potwierdzenie, że materiał rozbiórkowy w postaci krawężników kamiennych należy przekruszyć, a powstały w wyniku przekruszenia materiał ponownie wbudować w warstwę KŁSM pod chodnikami.

11. Prosimy o uzupełnienie projektu o stałą organizację ruchu.

12. Prosimy o określenie rodzaju oznakowania poziomego. Grubo czy cienkowsarstwowe?

13. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

14. Czy oferent w pozycjach dotyczących regulacji istniejących studzienek i zaworów wodociągowych powinien uwzględniać zakup nowych włazów, zasuw i wpustów deszczowych, czy regulację należy wykonać na istniejących urządzeniach.

Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający zamieszcza STWiORB.

Ad 2. Na remontowanym odcinku obowiązuje KR 3.

Ad 3. Materiał rozbiórkowy jest własnością zamawiającego i należy go przetransportować na odległość do 5km.

Ad 4. Materiał z wykopu jest własnością zamawiającego i należy go przetransportować na odległość do 5km.

Ad 5. W cenie usługi geodezyjnej nie należy uwzględniać kosztów wznowienia granic geodezyjnych.

Ad 6. Tak. Dokumentacja geodezyjna powinna uwzględniać inwentaryzację powykonawczą.

Ad 7. Patrz AD 1.

Ad 8. Ilość i zakres robot określony został w przedmiarach.

Ad 9. Zamawiający zmienia treść pozycji 4 przedmiaru z krawężników betonowych na krawężniki kamienne – bez kruszenia.

Ad 10. Krawężniki kamienne po rozbiórce należy w całości dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych ul. Struga 12A w Bartoszycach.

Ad 11. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie oznakowania pionowego.

Ad 12. W procesie realizacji należy wykonać oznakowanie cienkowsarstwowe.

Ad 13. Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił minimalny okres gwarancji.

Ad 14. Podczas regulacji istniejących studzienek i zaworów wodociągowych należy uwzględniać zakup nowych włazów, zasuw i wpustów deszczowych.

z poważaniem
Janusz Kowalski

PODINSPEKTOR
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Janusz Kowalski
Janusz Kowalski

Załączniki:

1) SST

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
NIP: 743-000-77-29
REGON: 000524329

E-mail: urząd.miasta@bartoszyce.pl
WWW: www.bartoszyce.pl
Telefon: 89 762 98 04
Fax: 89 762 98 05

Wydział: Organizacyjno – Administracyjny
Telefon: 89 762 98 17
E-mail: woa@bartoszyce.pl
Opracował(a):