



Bartoszyce, 06.10.2016

Znak pisma: 271.35.2016

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę uzbrojenia terenów osiedla 650 – lecia w Bartoszycach.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Czy zakres robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej ma obejmować całość zgodną z załączonym projektem technicznym czy tylko wybrane odcinki?
2. W przedmiarze podano ilość 89 szt. studni betonowych na kanalizacji sanitarnej. Z zaznaczonego zakresu wynika że do realizacji jest 61 szt. studni. Proszę podać właściwą ilość studni wraz z ich numeracją.
3. W dokumentacji na kanalizacji sanitarnej występują studnie betonowe fi 1200 i fi 1000 natomiast w przedmiarze są ujęte tylko studnie fi 1200. Proszę podać jakiej średnicy studnie wycenić.
4. W dokumentacji projektowej podano że Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane na odcinku S1-S6 natomiast zakres od S1 ist-S1 do S2 jest zaznaczony do realizacji. Proszę o informację czy odcinek Sist-S1- S2 jest do realizacji.
5. W przedmiarze podano ilość 22 fi 1200 studni betonowych oraz 42 fi 315 PCV na kanalizacji deszczowej. Z zaznaczonego zakresu wynika że do realizacji jest 20 szt. studni fi 1200 i 32 szt. studni PCV. Proszę podać właściwą ilość studni wraz z ich numeracją.
6. Czy wg Zamawiającego niezależnym podmiotem jest również Instytut Badawczy Dróg i Mostów, oraz np. Instytut kolejnictwa.

Odpowiedzi:

Ad 1 Przedmiotem zamówienia są wybrane odcinki w dokumentacji, postępowania zamieszczone w pliku PDF SKM 280 (W 16092708530), zakreślone kolorem żółtym.

Ad 2 zamawiający poprawia przedmiar z ilością studni betonowych i ustala ich liczbę na 63 szt.

Ad 3 W przedmiarach należy wycenić 32szt. studni Ø1200 mm oraz 31 szt. Ø 1100mm.

Ad 4 Zamawiający ma prawo do dysponowania gruntem dla 100% zadania.

Ad 5 Ilość studni, która należy przyjąć do wyceny to: 20 szt. Ø 1200 mm betonowych,
42 Ø 315 mm PCV oraz 14 szt. Ø1500 mm

Ad 6 TAK. Jeżeli z treści dokumentów wystawionych przez wskazane instytucje można będzie wywieść iż zawierają one treści zbieżne z dokumentami wystawianymi przez instytucje wskazane w komunikacie z dnia 03.10.2016r.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja