



Proj. złącze kabł.-pom.  
P1-Rs/LZV/F



Proj. WLZ  
YDY5x10mm<sup>2</sup> dł. 15m



- Uwagi :
1. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
  2. \*przystosować do plombowania
  3. wyłącznik różnicowo-prądowy
  4. — istn. przyłączy ENERGA-OPERATOR SA

Nazwa rysunku	Schematy zasilania i tablicy rozdzielczej		
Obiekt	Szalet miejski		
Adres	Bartoszyce ul. Kopernika dz. nr 123/133		
Asystent	mgr inż. Arkadiusz Fieducik		
Projektant	mgr inż. Maria Zimnicka upr.bud. 262/87/OL		
Data: 12.2012	Skala b.s.	Nr rys. E-1	