



Bartoszyce, 14.04.2017

Znak pisma: 271.12.2017

### KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku toalety miejskiej w Bartoszczach przy ul. Kopernika.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuję o zapytaniach i wyjaśnieniach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytania:

1. Zamawiający w celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp wykaz robót żąda od wykonawcy przedstawienia dwóch robót polegających na budowie budynku lub budowli w obszarze objętym ochroną konserwatorską na kwotę min 200000,zł każda. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony wykazanie remontów lub zmiany sposobu użytkowania budynków wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków miasta Bartoszyce?
2. Prosimy o podanie, jakie elementy przyjąć do wyceny drzwi D-03 tj., jaki rodzaj zamków, czy zastosować pochwyty, elektro zaczep, szyba hartowana czy antywłamaniowa?
3. Czy piktogramy na elewacji budynku mają być też podświetlone ledowo?
4. Jaki materiał przyjąć przy wyposażeniu łazienek (stal nierdzewna, plastik)?
5. Jaki materiał przyjąć do wyceny pochwyty dla niepełnosprawnych stal nierdzewna, stal malowana?

#### Odpowiedzi:

Ad 1 W przedstawionej sytuacji Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Ad 2 Podczas wyceny drzwi D-3 należy przyjąć pochwyty i szybę hartowaną.

Ad 3 Piktogramy na elewacji mają być podświetlone ledowo.

Ad 4, 5 W obu przypadkach należy przyjąć stal nierdzewną.

Dodatkowo zamawiający poprawia przedmiar w zakresie robót elektrycznych jednocześnie anulując poprzedni.

Z poważaniem  
Kowalski Janusz

#### Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja