



Bartoszyce, 19.05.2017

Znak pisma: 271.14.2017

KOMUNIKAT 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pt.: „Budowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze Osiedla 650 lecia Etap I.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiany:

Wykonawca przygotowując ofertę dodatkowo powinien przewidzieć i ewentualnie dopisać pozycję kosztorysowa na końcu kosztorysu w katalogu inne na:

1. Podłoże z pospółki pod kanały rurowe gr 10 cm,
2. Obsypka kanałów rurowych pospółka – kruszywo nienormowane o grubości 25 cm,
3. dowóz zakupionej pospółki,
4. zasypywanie wykopów pospółką, spycharkami z przemieszczeniem gruntu do 10m, o wysokości mierzonej od górnego poziomu obsypki kanałów rurowych do spodu warstw wyrównawczych ulicy. Wartość jest wielkością amienna więc należy przyjąć średnią,
5. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami, szalunki przesuwne wraz z rozbiórką.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja