

1. Opis techniczny

- 1.1. Przedmiot opracowania
- 1.2. Podstawa opracowania
- 1.3. Stan istniejący
- 1.4. Opis ogólny
- 1.5. Demontaż sieci należących do ENERGA Oświetlenie
- 1.6. Wymagania oświetleniowe
- 1.7. Zasilanie w energię elektryczną
- 1.8. Słupy oświetleniowe
- 1.9. Oprawy oświetleniowe drogowe
- 1.10. Linia kablowa oświetleniowa
- 1.11. Instalacja uziemiająca

2. UWAGI KOŃCOWE**3. Zestawienie materiałów podstawowych****4. Wyniki obliczeń technicznych****5. Warunki i uzgodnienia****6. Rysunki**

1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branży elektrycznej w ramach projektu PRZEBUDOWA ULICY NAD ŁYNĄ – I ETAP w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Warunki techniczne nr 13/2016 wydane przez Urząd Miasta Bartoszyce z dnia 25.05.2016r
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Projekt zagospodarowania terenu;
- Warunki techniczne demontażu oświetlenia wydane przez ENERGSA Oświetlenie Sp. z o.o. wydane w Toruniu dnia z dnia 14.07.2016r ze zmianami z dnia 08.08.2016r;
- Inne przepisy i normy obowiązujące w zakresie opracowania

1.3. Stan istniejący

Przebudowa obejmuje istniejącą drogę przebiegającą przez osiedle bloków wielorodzinnych. W związku z zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz zmianą przebiegu drogi istniejące oświetlenie należy przebudować.

1.4. Opis ogólny

Projekt oświetlenia wykonany zgodnie PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. Projekt zawiera oświetlenie projektowanych dróg na odcinku ul. Nad Łyną w Bartoszycach od ul. Paderewskiego do ścieżki prowadzącej na kładkę nad rzeką Łyna zgodnie z wymaganiami normy.

Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z przebudowanej szafy oświetleniowej znajdującej się przy stacji transformatorowej L-0513 „Osiedle 3”. Istniejącą szafę oświetleniową należy zdemontować a w jej miejsce postawić nową szafę oświetleniową. Istniejący układ pomiarowy należy przenieść do nowej szafy a materiały z demontażu przekazać w miejsce wskazane przez kierownika budowy. Projektowane oświetlenie będzie spełniało wymagania klasy S3 dla dróg, S4 dla chodników, S5 dla ścieżki rowerowej przy założeniu współczynnika utrzymania MF=0.8. Projektowane obwody oświetlenia terenu zostaną wykonane z wykorzystaniem przewodu YAKY 0,6/1kV 4x25mm².

Szafka oświetleniowa zostanie wyposażona w zegar astronomiczny ze sterownikiem dedykowanym, wyłącznik zmierzchowy, przystosowana do przełączana z trybu automatycznego na sterowanie ręczne, dodatkowo przewidziany listwę zaciskową do sterowania kaskadowego.

Przy słupie 2/6 przewidziane jest wybudowanie złącza podziału sieci z oświetleniem przy ulicy Okrzei które będzie zastępować istniejące złącze. Dopuszcza się przestawienie istniejącego złącza podziałowego ze starej lokalizacji o ile jego stan techniczny będzie dobry oraz dopuści takie rozwiązanie kierownika budowy.

Przy projektowanym słupie 1/3 w ziemi należy pozostawić zapas na linii kablowej zasilającej istniejące słupy oświetleniowe w kierunku kładki nad rzeką Łyną w ilości

około 5 na potrzeby dostosowania trasy linii kablowej do etapu II przebudowy ulicy Nad Łyną.

1.5. Demontaż sieci należących do ENERGA Oświetlenie

Projekt zawiera plan rozbiórki instalacji oświetlenia terenu przebudowywanej ulicy Nad Łyną. W związku z trudnymi warunkami związanymi z gęstym uzbrojeniem terenu i dużymi kosztami demontażu kabli oświetleniowych dopuszcza się pozostawienie kabli w ziemi po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika budowy oraz unieczynnieniu linii. Przewiduje się demontaż istniejących szaf oświetleniowych w stacji transformatorowej L-0488 oraz przy stacji transformatorowej L-0513.

Prace należy wykonywać zgodnie z normą SEP-E-004.

1.6. Wymagania oświetleniowe

a) Klasyfikacja sytuacji oświetleniowej:

- | | |
|--|--------------|
| • Typowe prędkości głównych użytkowników :
(wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska) | niska |
| • Główny użytkownik :
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) | MSCP |
| • Inni dopuszczeni użytkownicy :
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) | - |
| • Wykluczeni użytkownicy :
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) | - |
| • Sytuacja oświetleniowa:
(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D2, D3, D4, E1, E2) | D4 |

b) Określenie zakresu:

- | | |
|--|----------------------|
| • Kompleksowość pola widzenia :
(Normalna, Wysoka) | Nie istnieją |
| • Ryzyko przestępczości :
(Normalne, Wyższe niż normalne) | Normalne |
| • Rozpoznawalność twarzy :
(Niekonieczna, Konieczna) | Nie konieczna |
| • Poziom jasności otoczenia :
(←, 0, →) | 0 |

c) Wybór klasy:

- | | |
|---|---------------------|
| • Środki uspokojenia ruchu :
(Nie istnieją, Tak) | Nie istnieją |
| • Zaparkowane pojazdy :
(Nie istnieją, Tak) | Nie istnieją |
| • Trudność zadania jazdy :
(Normalna, Wyższa niż normalna) | Normalna |
| • Strumień ruchu rowerzystów :
(Normalny, Wysoki) | Normalny |
| • Klasy oświetleniowej :
(S6, S5, S4) | S5 |

d) Wymagane parametry oświetleniowe:

- Średnie natężenie oświetlenia: **3lx**
- minimalna natężenie oświetlenia **0,6lx**

1.7. Zasilanie w energię elektryczną

Słupy oświetleniowe należy zasilic z szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej L-0513 „Osiedle 3”. Układ sterowania oświetleniem drogowym będzie sterował załączaniem projektowanego oświetlenia. Zgodnie z nadrzędnie przyjętym rozwiązaniem, możliwe są wszelkie tryby pracy:

- sterowanie czujką zmierzchową
- sterowanie czujką ruchu
- załączenie zdalne
- załączanie ręczne (serwisowe)
- załączanie sygnałem kaskady

Przewiduje się wykonanie 3 obwodów.

Obwód „1” należy zabezpieczyć bezpiecznikiem gG10A.

Dla projektowanego obwodu oświetlenia określa się:

Moc szczytową $P_b = 1,5\text{kW}$

Prąd szczytowy $I_b = 2,3\text{A}$

Obwód „2” należy zabezpieczyć bezpiecznikiem gG10A.

Dla projektowanego obwodu oświetlenia określa się:

Moc szczytową $P_b = 0,5\text{kW}$

Prąd szczytowy $I_b = 0,8\text{A}$

Obwód „3” należy zabezpieczyć bezpiecznikiem gG10A.

Dla projektowanego obwodu oświetlenia określa się:

Moc szczytową $P_b = 0,3\text{kW}$

Prąd szczytowy $I_b = 0,5\text{A}$

W słupach projektowanych, z których będą wychodzić odejścia zamontować tabliczki złączowo-pomiarowe we wnękach słupów o stopniu ochrony nie mniej niż IP44 np. NTB. Zabezpieczenie w słupach wkładką bezpiecznikową gG 4A.

1.8. Słupy oświetleniowe

Zastosować należy słupy aluminiowe, słupy cylindrycznie stożkowe, bez szwu, o wysokości 8m wyposażone w wysięgnik 2m o kącie nachylenia 10°. anodowane na kolor srebrny, minimalna grubość anody 20 mikronów. Słupy muszą spełniać parametry wytrzymałościowe dla II strefy wiatrowej. Powłoka anodowana powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości jej złuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwiania. Słupy muszą posiadać deklaracje zgodności CE producenta. Do wyposażenia każdego słupa dołączona powinna być tabliczka bezpiecznikowa. Słupy


powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa biernego. Gwarancja producenta na słupy min. 10 lat.

1.9. Oprawy oświetleniowe drogowe


Oprawa dla oświetlenia drogowego spełnia wymagania:

- oprawa parkowa w technologii LED o mocy 60W, całkowity pobór mocy przez oprawę 68W;
- oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku o średnicy zakończenia równej 60 mm;
- konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych zabezpieczonych poprzez anodowanie o grubości powłoki min. 20 mikronów
- oprawa wyposażona w 24 diody CREE XM-L2 lub równoważne;
- diody umieszczone na płytce drukowanej z elementami zabezpieczającymi;
- diody zintegrowane z soczewką asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych;
- Moduł optyczny o stopniu ochrony IP66 montowany na powierzchni radiatora;
- Zasilacz o stopniu ochrony IP66;
- strumień świetlny 8099lm;
- Oprawa z możliwością wymiany pojedynczych modułów optycznych;
- oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, napięcie zasilania 230V 50Hz;
- Temperatura barwy światła 5000K (barwa biała neutralna)
- Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat
- W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia przepięciowe oraz zwarciovowe.

Kształt i wygląd oprawy



Krzywa rozsyłu oprawy



1.10. Linia kablowa oświetleniowa

Projektuje się ułożenie linii kablowych według planu i schematu do zasilania słupów oświetleniowych. Kable układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 0,7m w stosunku do docelowej rzędnej terenu, kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm przykryć folią koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel w wykopie lecz nie mniejsza niż 20 cm. Zaznaczone na planach odcinki projektowanego kabla wykonać w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) z zachowaniem rur zapasowych (ilości przepustów w danym miejscu wskazane na rysunku PZT). Zgodnie z wymaganiami przepisów należy dokonać odbioru robót zanikowych przed zasypaniem wykopów.

Kabel należy oznaczyć co 10m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale wygrawerowanym napisem np. „OŚWIETLENIE, YAKY 4xXXmm², rok budowy”.

1.11. Instalacja uziemiająca

Słupy projektowane i istniejące, oznaczone na schemacie, należy wyposażyć w uziomy: pionowy o wysokości 6m i uziom poziomy o długości 20m wykonany z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Rezystancja uziomu powinna wynosić 10 Ohm lub być poniżej tej wartości. W przypadku nie osiągnięcia takiej wartości należy pogłębić uziom pionowy lub wykonać drugi równoległy w pewnym oddaleniu od słupa. Bednarkę należy układać równolegle z trasą kabla zasilana słupów oświetleniowych.

2. UWAGI KOŃCOWE

Po zakończeniu prac dokonać pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania i rezystancji izolacji.

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia i inne pomiary wymagane przez warunki techniczne.

Wszystkie użyte w projekcie nazwy typów i firm zostały użyte przykładowo, można zastąpić je innymi urządzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie „Prawo Budowlane” certyfikatów, deklaracji zgodności lub aprobat technicznych.

Projektował:
mgr inż. Bartłomiej Zosiuk

3. Zestawienie materiałów podstawowych

Tabela 1. Zestawienie materiałów demontowanych wł. Energa Oświetlenie

Lp.	specyfikacja materiału	jednostka	ilość	uwagi
Demontaż				
1	linia kablowa YAKY 4x25mm ²	mb	1084	Zdemontowane kable przekazać na złom i rozliczyć się dokumentami z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z ilości pozostawionych w ziemi należy przedstawić zestawienie odcinków unieczynnionych
2	linia kablowa YAKY 4x16mm ²	mb	2	Zdemontowane kable przekazać na złom i rozliczyć się dokumentami z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z ilości pozostawionych w ziemi należy przedstawić zestawienie odcinków unieczynnionych
3	słup oświetleniowy	kpl.	28	
4	szafka oświetleniowa w ST L-0513	szt.	1	
5	licznik energii	szt.	2	
6	tablica licznikowa	szt.	1	

! UWAGA !

Materiały rozliczyć zgodnie z zaleceniami ujętymi w warunkach technicznych demontażu linii oświetleniowej wydanych przez ENERGA Oświetlenie Sp. Z o.o. wydanymi w Toruniu dnia 14.07.2016r

Tabela 2. Zestawienie materiałów demontowanych wł. UM Bartoszyce

Lp.	specyfikacja materiału	jednostka	ilość	uwagi
Demontaż				
1	wysięgniki	szt.	28	
2	oprawy	szt.	28	
3	tabliczka słupowa	szt.	28	
4	sterowanie oświetleniem	kpl.	1	

Tabela 3. Zestawienie materiałów podstawowych

Opis	ilość	jednostka
Oprawa oświetleniowa drogowa	10	szt.
słup oświetleniowy komplet	10	kpl.
kabel YAKY 4x25mm ²	619	m
złącze podziałowe komplet	1	kpl.
Szafa oświetleniowa kompletna	1	kpl.
mufa ZRMZ-25	2	szt.
Uziom poziomy z bednarki ocynkowanej FeZn 4x25	490	m
Uziom pionowy 6m	4	szt.
Rura przepustowa RHDPEp o średnicy 110mm (niebieska)	310,5	m
Rura przepustowa RHDPEk o średnicy 110mm (niebieska)	15	m

4. Wyniki obliczeń technicznych

Tabela 4. Wyniki doboru zabezpieczeń i przewodów

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ I PRZEWODÓW																						
(Obciążalność długotrwała przewodów na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż w wyposażeniu elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.)																						
ODCINEK		OBCIĄŻENIE:							ZABEZPIECZENIE				PRZEWÓD:			SPRAWDZENIE DOBORU:						
		Moc zainstalowana:	Współczynnik zapotrzebowania	Moc obliczeniowa:	Napięcie znamionowe:	Współczynnik mocy:	Współczynnik rozruchu:	Prąd obliczeniowy:	Prąd znamionowy zabezpieczenia:	Typ zabezpieczenia:	Współczynnik zadziałania zabezpieczenia:	Prąd zadziałania zabezpieczenia:	Typ przewodu	Sposób ułożenia przewodów	Obciążalność długotrwała przewodu:	warunek 1: obciążalność długotrwała $I_B < I_n < I_Z$				warunek 2: przebieżalność prądowa $I_2 < 1,45 I_Z$		
od	do	P_i [kW]	k_z [-]	P_s [kW]	U_n [V]	$\cos \phi$ [-]	k_r [-]	I_B [A]	I_n [A]	[-]	k_2 [-]	$I_2 = k_2 \cdot I_n$ [A]	[-]	[-]	I_Z' [A]	I_B [A]	I_n [A]	I_Z [A]	Uwagi:	I_2 [A]	$1,45 I_Z$ [A]	Uwagi:
ST	SO	11,5	1,000	11,50	400	0,93	1,0	17,8	20	WT-00/gG	1,6	32,0	YAKY 4 x 25	D	66	17,8	20	77,9	warunek spełniony	32,0	112,9	warunek spełniony
SO	1/1	1,5	1,000	1,47	400	0,93	1,0	2,3	10	D0/gG	1,9	19,0	YAKY 4 x 25	D	66	2,3	10	66,0	warunek spełniony	19,0	95,7	warunek spełniony
SO	2/1	0,5	1,000	0,50	400	0,93	1,0	0,8	10	D0/gG	1,9	19,0	YAKY 4 x 25	D	66	0,8	10	66,0	warunek spełniony	19,0	95,7	warunek spełniony
SO	3/1	0,3	1,000	0,30	400	0,93	1,0	0,5	10	D0/gG	1,9	19,0	YAKY 4 x 25	D	66	0,5	10	66,0	warunek spełniony	19,0	95,7	warunek spełniony

Tabela 5. Wyniki sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SPADKÓW NAPIĘĆ																									
ODCINEK		IMPEDANCJA I PRĄD ZWARCIOWY						SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ								SPRAWDZENIE SPADKU NAPIĘCIA									
		Typ odcinka	Długość odcinka	Oporność pętli zwarciowej			Prąd zwarcia jednofazowego	Typ zabezpieczenia	Prąd znamionowy zabezpieczenia	Maksymalny czas wyłączenia z warcia	Współczynnik	Prąd zadziałania zabezpieczenia	Warunek: Skuteczność ochrony pporażeniowej Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN $I_{\Delta n} \cdot Z_s \leq U_o$			Moc odcinka	Współczynnik mocy:	Napięcie znamionowe	Przekrój przewodu	Konduktancja przewodu	Współczynnik reakcyjny	Warunek: Dopuszczalny spadek napięcia $\sum \Delta U_{\%} \leq U_{\%dop}$			
od	do	[-]	L	R _s	X _s	Z _s	I _{k1}	[-]	I _n	t _w	I _a /I _n	I _a	I _Δ · Z _s	U _o	Uwagi:	P	cos φ	U _n	S	γ	k _x	ΣΔ U _%	Δ U _{%dop}	Uwagi:	
			[m]	[m Ω]	[m Ω]	[m Ω]	[A]		[A]	[s]	[-]	[A]	[V]	[V]		[kW]	[-]	[V]	[mm ²]	[mV/Ω mm ²]	[-]	[%]	[%]		
	ST	S _T = 160 kVA	-	16,2	46,9	62,0	3 708																		
ST	SO	YAKY 4 x 25	15	53,7	49,6	91,4	2 517	WT-00/gG	20	5	3,70	74	6,8	230	ochrona jest skuteczna	11,5	0,93	400	25	36	1,03	0,12	2	Warunek jest spełniony	
SO	1/1	YAKY 4 x 25	460	1203,7	132,4	1513,7	152	D0/gG	10	5	4,80	48	72,7	230	ochrona jest skuteczna	1,5	0,93	400	25	36	1,03	0,36	2	Warunek jest spełniony	
SO	2/1	YAKY 4 x 25	330	878,7	109,0	1106,8	208	D0/gG	10	5	4,80	48	53,1	230	ochrona jest skuteczna	0,5	0,93	400	25	36	1,03	0,18	2	Warunek jest spełniony	
SO	3/1	YAKY 4 x 25	590	1528,7	155,8	1920,8	120	D0/gG	10	5	4,80	48	92,2	230	ochrona jest skuteczna	0,3	0,93	400	25	36	1,03	0,19	2	Warunek jest spełniony	

5. Warunki i uzgodnienia



URZĄD MIASTA
BARTOSZYCE



Bartoszyce 25 maja 2016r.

Biurowie Inżynierskie
Anna Gontarz-Bagińska
80-299 Gdańsk Nowy Świat
ul. Nad Jeziorem 13

WARUNKI TECHNICZNE Nr 13/2016

Przebudowy oświetlenia ulicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Nad Łyną w Bartoszycach (teren pomiędzy ul. Paderewskiego /początek opracowania/, a ul. Paderewskiego /koniec opracowania/).

I. Budowa oświetlenia

1. Oświetlenie zaprojektować na oprawach z źródłami światła typu LED /wskazane oprawy serii szeroko strumieniowej/.
2. Przewidzieć słupy stalowe okrągłe ocynkowane lub aluminiowe ustawione na fundamentach betonowych z opcją bezpieczeństwa biernego zgodnie z wymogami PN-EN-12767 .
3. Stosować wysięgniki łukowe ocynkowane z ramionami maksymalnie zbliżonymi do środka jezdni.
4. Na odcinkach drogi jednopasmowej projektować oświetlenie po jednej stronie pasa drogi.
5. Przewidzieć oświetlenie skrzyżowań, rozjazdów, dojazdów, dróg pomocniczych, ścieżek rowerowych i parkingów.
6. Zasilenie projektowanego oświetlenia w oparciu o istniejące miejsca przyłączenia bez konieczności zmiany mocy przyłączeniowych:
 - punkt zasilająco-sterujący zlokalizowany w stacji transformatorowej L-0488 Osiedle I -obecna moc przyłączeniowa Ps-10.0kW.
 - punkt zasilająco sterujący zlokalizowany przy stacji transformatorowej L-0513 Osiedle III -obecna moc przyłączeniowa Ps-12.0kW.
7. Wykonać przeniesienie istniejących urządzeń zasilająco sterujących z pomieszczeń stacji transformatorowych na zewnątrz do szafek wolnostojących w przypadku punktu L-0513 wymiana istniejącej szafki SO na nową.
8. W ciągu projektowanych ulic przewidzieć montaż oświetlenia nowego.
9. Kolidujące odcinki istniejącego oświetlenia z projektowanymi drogami i ulicami przebudować w zależności od potrzeb technicznych i wymagań norm.

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
NIP: 743-000-77-29
REGON: 000524329

E-mail: urząd.miasta@bartoszyce.pl
WWW: www.bartoszyce.pl
Telefon: 89 762 98 04
Fax: 89 762 98 05

Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Telefon: 89 762 98 42
E-mail: mirosławsubotowicz@bartoszyce.pl
Opracował(a): Mirosław Subotowicz

Strona 1 z 2

10. Sterowanie pracą oświetlenia indywidualnie w oparciu o projektowane zegary astronomiczne serii CPA.-Rabbit jak również projektowane połączenia kaskadowe w połączeniu z istniejącym oświetleniem ul. Paderewskiego, ul. Okrzei
11. Przewidzieć rury osłonowe zapasowe pod linie kablowe według wskazań Urzędu Miasta Bartoszyce.
12. Przewidzieć pracę oświetlenia w systemie północnym.
13. W ciągu projektowanego oświetlenia występują roboty demontażowe.
14. Zasady rozliczenia materiałów zdemontowanych uzgodnić z właścicielami urządzeń
15. W ciągu projektowanego oświetlenia wykonać przyłączenia istniejących odcinków oświetlenia nie podlegających przebudowie
16. Przewidzieć wykonanie podziału sieci w ciągach istniejącego oświetlenia przez zabudowę złącza kablowego z rozłącznikiem bezpiecznikowym posadowionego przy słupie oświetlenia dla potrzeb podziału sieci oświetlenia.
17. Dane techniczne do obliczeń sprawdzających:
 - moc transformatora w stacji L-0488 „Osiedle I” P-400kVA
 - moc transformatora w stacji L-0513 Osiedle III” P-160kVA

II. STANDARDY JAKOŚCIOWE OŚWIETLENIA

1. Dla dróg i ulic miejskich proponuje się klasę oświetlenia dla dróg klasy „D”, o kategorii KR-3.
2. Określenie doboru parametrów oświetlenia dla projektowania wg PN-EN 13201/05 „Oświetlenie Dróg”.
2. Pozostałe standardy jakościowe i sprawnościowe wg obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń.

III. DANE OGÓLNE

1. Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu z wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miasta Bartoszyce pod względem jego zgodności z wydanymi warunkami technicznymi.
2. Projekt wykonawczy w zakresie likwidacji majątku sieciowego podlega uzgodnieniu z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie.
3. Warunki techniczne są ważne trzy lata od daty wydania.
4. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przedłożenie w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miasta Bartoszyce:
 - mapy geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej przebudowy oświetlenia.
 - dokumentacji powykonawczej.
 - protokołów badań odbiorczych.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO
Tomasz Cichoński
Tomasz Cichoński

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
NIP: 743-000-77-29
REGON: 000524329

E-mail: urząd.miasta@bartoszyce.pl
WWW: www.bartoszyce.pl
Telefon: 89 762 98 04
Fax: 89 762 98 05

Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Telefon: 89 762 98 42
E-mail: mirosławsubotowicz@bartoszyce.pl
Opracował(a): Mirosław Subotowicz

Strona 2 z 2



OŚWIETLENIE

T +48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.pl

Toruń, dnia 14.07.2016r.

**Biuro Inżynierskie
Anna Gontarz-Bagińska
Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13
80-299 Gdańsk**

Dotyczy: wydania warunków technicznych demontażu linii oświetleniowej
przy ul. Nad Łyną w Bartoszczach

W odpowiedzi na złożony wniosek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wyraża zgodę na demontaż urządzeń oświetleniowych przy ul. Nad Łyną w miejscowości Bartoszcze zasilanych ze stacji transformatorowych: Osiedle 1 i Osiedle 3.

W związku z powyższym należy:

1. Opracować projekt budowlany nowego oświetlenia ulicznego. Projekt uzgodnić z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
2. W projekcie przebudowy urządzeń oświetleniowych należy uwzględnić:
 - Kompletny demontaż urządzeń obwodu nr I (wzdłuż ul. Nad Łyną), w tym opraw, słupów, wysięgników oraz kabla YAKY 4x25mm², SO oraz obwód nr II pozostają bez zmian;
 - Kompletny demontaż urządzeń obwodu nr I i II (wzdłuż ul. Nad Łyną), w tym opraw, słupów, wysięgników oraz kabla YAKY 4x25mm² i szafki oświetleniowej;
 - Zdemontowane urządzenia należy zagospodarować w następujący sposób:
 - oprawy w stanie nienaruszonym przekazać do RUO Młynary. Osoba do kontaktu: Bogdan Matulewicz tel. 603-618-398,
 - słupy – zutylizować na własny koszt,
 - wysięgniki, tabliczki słupowe, szafkę i kable – przekazać na złom i rozliczyć się dokumentami z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.,
3. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.
4. Demontaż urządzeń zostanie wykonany kosztem i staraniem Inwestora według opracowanego i uzgodnionego projektu.
5. Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych związanych z przebudową urządzeń jest uzyskanie uzgodnienia projektu przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o..

Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2-let od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:
Robert Wierzbicki
Tel. 691-483-052

Z poważaniem

Główny Specjalista
ds. Realizacji Projektów
Oświetleniowych

Robert Wierzbicki

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Bydgoszcz

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109194

NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

Zarząd:
Piotr Mielcz – Prezes Zarządu
Jarosław Falandysz – Wiceprezes Zarządu

PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1301 6803
Kapitał zakładowy: 191.621.500,00 zł

**Energa****OŚWIETLENIE**

T +48 58 760 77 20

F +48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.pl

Toruń, dnia 08.08.2016r.

**Biuro Inżynierskie
Anna Gontarz-Bagińska
Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13
80-299 Gdańsk**

Dotyczy: wydania warunków technicznych demontażu linii oświetleniowej
przy ul. Nad Łyną w Bartoszycach (po odwołaniu z dnia 26.07.2016r.

W odpowiedzi na odwołanie nadesłane przez waszą Firmę, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., zmienia częściowo treść warunków technicznych dla demontowanych i przebudowywanych urządzeń oświetleniowych przy ul. Nad Łyną w miejscowości Bartoszyce zasilanych ze stacji transformatorowych: Osiedle 1 i Osiedle 3.

W związku z powyższym należy:

1. Opracować projekt budowlany demontowanego oświetlenia ulicznego oraz przebudowywanej szafki oświetleniowej zasilanej ze stacji Osiedle 1. Projekt uzgodnić z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
2. W projekcie demontażowym urządzeń oświetleniowych należy uwzględnić:
 - Kompletny demontaż urządzeń obwodu nr I (wzdłuż ul. Nad Łyną), w tym słupów, kabla YAKY 4x25mm² oraz tablicy oświetleniowej w stacji trafo, obwód nr II pozostaje bez zmian (zasilanych ze stacji Osiedle 1);
 - Kompletny demontaż urządzeń obwodu nr I i II (wzdłuż ul. Nad Łyną), w tym słupów, kabla YAKY 4x25mm² i szafki oświetleniowej (zasilanych ze stacji Osiedle 3);
 - Zdemontowane urządzenia należące do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. zagospodarować w następujący sposób:
 - słupy – zutylizować na własny koszt, rozliczając się kartą przekazania odpadów z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.,
 - tablicę oświetleniową, szafkę i kable – przekazać na złom i rozliczyć się dokumentami z Energa Oświetlenie Sp. z o.o., istnieje możliwość pozostawienia kabli w ziemi, ze względu na koszty związane z demontażem, jednakże należy w takim wypadku zaproponować zadośćuczynienie za pozostawiony z ziemi złom i rozliczyć się z właścicielem kabli.
3. W projekcie przebudowy urządzeń oświetleniowych należy uwzględnić:
 - Przebudowę tablicy oświetleniowej i rozdział urządzeń według własności, z dostępem do kabla zasilającego szafkę należącą do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (dotyczy urządzeń zasilanych ze stacji Osiedle 1)
4. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.
5. Demontaż i przebudowa urządzeń zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora według opracowanego i uzgodnionego projektu.
6. Warunkiem przystąpienia do prac związanych z demontażem i przebudową urządzeń jest uzyskanie uzgodnienia projektu przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o..

Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2-lat od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:

Robert Wierzbicki

Tel. 691-483-052

Z poważaniem
Główny Specjalista
ds. Realizacji Projektów
Oświetleniowych

Robert Wierzbicki

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Raemischowa 17/19
81-608 Sopot

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164


NIP 505-12-32-005
Regon 191251580


Zarząd:
Piotr Mielar – Prezes Zarządu
Jarosław Falandysz – Wiceprezes Zarządu

PEKAO S.A., Nr rachunku: 30 1240 1239 1151 0010 1371 0003
Kapitał zakładowy: 191 621 500,00 zł

6. Rysunki

Plan zagospodarowania terenu	– Rysunek 00IE1
Wskazanie demontażu sieci oświetlenia – Etap I	– Rysunek 01IE1
Schemat zasilania oświetlenia ze wskazaniem demontaży	– Rysunek 02IE1
Schemat zasilania oświetlenia przy ST L-0513	– Rysunek 03IE1
Lokalizacja złącza podziałowego	– Rysunek 04IE1
Przykładowy widok złącza ZO	– Rysunek 05IE1
Widok SO przy stacji transformatorowej L-0513	– Rysunek 06IE1
Przekrój słupa oświetleniowego	– Rysunek 07IE1





1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

Projektowany bądź istniejący
słup oświetleniowy

Złącze podziałowe ZO

Rys. Nr 04IE1

08-2016

Lokalizacja złącza
podziałowego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. NAD ŁYNĄ W BARTOSZYCZACH

INWESTOR : GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

projektował:




sprawdził:

inż.
Krzysztof Narkowicz
POM/0024/ZHOE/15

mgr inż.
Bartłomiej Zosiuk
POM/0149/POOE/06

A4

Złącze kablowe ZK 1b



Wszystkie wymiary podane w mm.

Przykładowe zestawienie elementów

- | | |
|---|--------|
| 1. Szafka | 1 szt. |
| 2. Płyta kratkowa (opcja) | 1 szt. |
| 3. Szyny zbiorcze | 1 kpl. |
| 4. Zaciski (25-240mm ²) | 1 szt. |
| 5. Zaciski podwójne (2x10-95mm ²) | 4 szt. |
| 6. Aparaty: | |
| - Listwa bezpiecznikowa 160A | 1 szt. |

Rys. Nr

05IE1

08-2016

Przykładowy widok złącza
ZO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. NAD ŁYNĄ W BARTOSZYCZACH

INWESTOR : GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13



projektował:

sprawdził:

inż.
Krzysztof Narkowicz
POM/0024/ZHOE/15

mgr inż.
Bartłomiej Zosiuk
POM/0149/POOE/06

Projektowana szafka SO



Widok SO przy stacji transformatorowej L-0513

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. NAD ŁYNĄ W BARTOSZCZYCZACH


Investor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino1, 11-200 Bartoszyce

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

projektował: sprawdził:

inż. Krzysztof Norckowicz
POM/0024/ZH0E/15

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk
POM/0149/ROOE/06



Rys. Nr 07IE1

08-2016

Przekrój słupa oświetleniowego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. NAD ŁYNĄ W BARTOSZYCZACH

INWESTOR : GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

projektował:

sprawdził:

inż.
Krzysztof Narkowicz
POM/0024/ZHOE/15

mgr inż.
Bartłomiej Zosiuk
POM/0149/POOE/06