








RZUT PIWNIC SKALA 1:100

LEG.	TYPE
A	CONCAT 190 LED 840 2500lm OPAL 24W
B	DIY LED 840 1900lm OPAL 22W
C	JARCONDO LED 840 1400lm OPAL
D	1x2x1 LED 840 3200lm OPAL 40W
E	CONCAT 840 LED 1500lm OPAL 45W IP65
F	CONCAT 840 LED 840 5100lm OPAL 58W
G	BSI LED 840 1400lm OPAL 15W IP44
H	A400R 190 LED 840 4200lm OPAL 23W
I	DICE LED 215 LED 840 2000lm 23W
AVM1	V1 LED AMYNCHIZ 24
AVM2	V4 LED AMYNCHIZ 24
AVM3	V1 LED AMYNCHIZ 24
AVM4	V4 LED AMYNCHIZ 24
AVM5	V1 LED AMYNCHIZ 24
EVN1	IM2 LED AMYNCHIZ 24
EVN2	IM2 LED AMYNCHIZ 24

Uwagi:

1. Ochrona przed dymieniem pośiednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
3. W łazienkach wykonaj miejscowe podłączenia wyładowacze.
4. Przewody instalacji wyładowacze, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod pokrywami.

- | | |
|---|---|
|  | gniazdo pod tynk |
|  | gniazdo bryzgoszczelne |
|  | wylacznik jednobiegunowy |
|  | wylacznik jednobiegunowy bryzgoszczelny |
|  | wylacznik schodowy |
|  | wylacznik dwubiegunowy |
|  | wylacznik dwubiegunowy bryzgoszczelny |



"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA	
OBJEKT	Willa wzniesiona z przebudową i modernizacją w Brzostowie, gm. Brzostów	STADIUM: PW	NR R.S.:
ADRES:	Dzielnica mi. Suwałki Dz. nr ew. 2/78	SKALA: 1:100	I
		RYSUJĄCY:	RYSUNEK:
		Rzut planowy,	
PROJEKTANT:	Wiesława Białka	NR UPB.	DATA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	SPR46300	27.11.2016r
	Podpis: [podpis]	Podpis: [podpis]	27.11.2016r