

Bartoszyce 20.03.2018r.

Znak sprawy: 271.05.2018

## KOMUNIKAT 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznych na 7 budynkach użyteczności publicznej**”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytanie 1

Czy Inwestor przewiduje przed wykonaniem instalacji PV prace remontowe poszycia dachu, jeżeli tak to na jakich obiektach i w jakim terminie?

### Odpowiedź ad. 1

Zamawiający przewiduje remont poszycia dachowego na obiekcie Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Majowa 26, 11-200 Bartoszyce. Prace remontowe zostaną wykonane w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. Szczegółowy termin realizacji prac Zamawiający planuje określić po wyłonieniu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych i przedstawieniu przez Wykonawcę harmonogramu realizacji inwestycji.

### Pytanie 2

Czy Inwestor przewiduje inne rozwiązania w przypadku negatywnej opinii konstruktora do zastosowania systemu balastowego?

### Odpowiedź ad. 2

Inwestor nie przewiduje montażu instalacji fotowoltaicznej w oparciu o system balastowy. Zgodnie z zapisami SIWZ ZAŁ. 7 - PFU pkt. 2.3.4 „*Instalacje fotowoltaiczne planowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia zostaną zamontowane na dachach budynków w oparciu o system montażowy kotwiony do konstrukcji dachu wykonany z profili i elementów aluminiowych oraz elementów łączeniowych wykonanych ze stali kwasoodpornej...*”

### **Pytanie 3**

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie o innej mocy paneli w przypadku braku na rynku projektowanych 290 W np. 300 W?. Dlatego akceptacja zamawiającego wyłącznie jednego modułu PV o mocy 290 W stanowi pogwałcenie zapisów PZP dotyczących równego traktowania i zasady zachowania uczciwej konkurencji, a tym samym jest niezgodne z zasadami Prawa Zamówień Publicznych.

### **Odpowiedź ad. 3**

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga wykonania instalacji fotowoltaicznych w oparciu o moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp, których szczegółowe parametry techniczne określone zostały w SIWZ ZAŁ. 7 - PFU pkt. 2.3.3 tabela 2.3.3.1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na rynku jest wielu producentów modułów fotowoltaicznych produkujących urządzenia spełniające wymagania Zamawiającego.

### **Pytanie 4**

Proszę o doprecyzowanie zakresu modernizacji rozdzielni głównej na obiekcie nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A.

### **Odpowiedź ad 4**

Pod adresem ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce znajdują się dwa obiekty i dwie osobne działki na których planuje się montaż dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce, dz. nr 33/27 obręb 0005 Bartoszyce

na której planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 27,90 kWp

oraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce, dz. nr 33/16 obręb 0005 Bartoszyce

na której planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,20 kWp.

Na obiekcie nr 5 ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce, dz. nr 33/16 obręb 0005 Bartoszyce nie przewiduje się modernizacji rozdzielnic głównej niskiego napięcia. Natomiast rozdzielnicę główną znajdującą się na obiekcie nr 6 ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce, dz. nr 33/27 obręb 0005 Bartoszyce zgodnie z zapisami SIWZ należy w całości

wymienić na nową. Wymagania dotyczące wykonania rozdzielnic określa SIWZ ZAŁ. 7 - PFU pkt. 2.3.10.

#### **Pytanie 5**

Proszę o udostępnienie audytu dotyczące rozmieszczenia paneli na dachu w/w obiektów.

#### **Odpowiedź ad. 5**

Zaprojektowanie instalacji w tym rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych należy do obowiązków Wykonawcy.

#### **Pytanie 6**

Czy Inwestor posiada pełną dokumentację techniczną w/w obiektów, jeżeli tak proszę o ich udostępnienie.

#### **Odpowiedź ad. 6**

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej obiektów.

Dodatkowo przypominam, że zamawiający zmieniał treść Programu Funkcjonalno Użytkowego.

Z poważaniem  
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja