

RYGIEL
skala 1:10
ZADASZENIE NAD BOKSAMI NR 1

UWAGI

- Poziom $\pm 0.00 = 41.05$ m.n.p.m.
- Konstrukcję wykonać wg projektów wykonawczych i warsztatowych
- Nieoznaczone spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości $0,7 \times t$ cieńszego elementu lub jako czołowe o pełnej grubości łączonych części
- System malarski TIKKURILLA lub równoważny

| Właściwość | Nazwa wyrobu | Zawartość części stałych [%] | Ilość warstw | Grubość mokrej warstwy [μm] |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Grunt epoksydowy pigm. Al. | TEMABOND ST 200 czerwony | 80 | 1 | 150 |
| Gruntoemalia epoksydowa | TEMACOAT HB 30 jasny szary | 63 | 1 | 150 |

- Nie spawać elementów zawilgoconych
- Nie spawać elementów zaśnieżonych
- Nie spawać poniżej $+5^{\circ}\text{C}$
- Sprawdzić uprawnienia spawacza
- Ubytki w powłokach malarskich uzupełniać na bieżąco
- Odchyłka od pionu słupa – na całej wysokości $\pm 0,30\text{cm}$
- Odchyłki sprawdzić geodezyjnie i wpisać do dziennika budowy
- Połączenie w kalenicy – niesprężane, zastosować nakrętki podwójne lub samokontrujące

MATERIAŁY

Stal kształtowa : S235
Śruby : klasa 6.8



BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28
Projektujemy od 1957 roku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

| | | | |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------|
| OBIEKT: TARGOWISKO - ZADASZENIE NAD BOKSAMI NR 1 | | | SKALA: 1:10 |
| ADRES: BARTOSZYCE | | | BRANŻA: K |
| PRZEDMIOT RYSUNKU: RYGIEL | | | DATA: 02-2016 |
| PROJEKTOWAŁ | Inż. Tomasz Sikorski | UPRAWNIENIA WAM/0056/PWOK/08 | PODPIS |
| OPRACOWAŁ | | - | |
| SPRAWDZIŁ | mgr Inż. Anna Sikorska | WAM/0059/POOK/10 | |
| | | | NR. ZLECENIA: P/3847/S |
| | | | NR. RYSUNKU: K-4.2A |