

tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet.pl, NIP 743-000-47-48, REGON 510005847
Bank Millenium SA I/O Bartoszyce nr 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903, KRS 0000063462, Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 13 854 150,00 zł

Bartoszyce, dn. 16.11.2015 r.

97/11288/2015

w Olsztynie	
SEKRETARIAT	
Otrzymało:	17 LIS. 2015
Znak:	234

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

WARUNKI TECHNICZNE nr WT WiK 19/2015

W odpowiedzi na wniosek z 30.10.2015 r., który wpłynął do COWIK 02.11.2015 r. ustala się warunki podłączenia projektowanego targowiska przy ul. Kętrzyńskiej działka nr 4-123/133 i nr 4-123/127 do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartoszycach.

I. Woda

1. Istniejące przyłącze targowiska trwale odłączyć i zlikwidować
2. Miejsce włączenia – projekt. przyłącze włączyć w **istniejącą** sieć wodociągową Ø80 żeliwo w pobliżu ul. Kętrzyńskiej za pomocą nawiertki w kierunku przedmiotowej działki jak w zał. graficznym.
3. Przyłącze wykonać z rur PE o średnicy wg potrzeb lecz nie mniej niż Ø40. Przyłącze zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717:2003 od strony instalacji wewnętrzz.
4. Ciśnienie w miejscu włączenia 0,37 MPa.
5. Sposób i miejsce pomiaru – wodomierz główny na przyłączu, umieszczony bezpośrednio za ścianą budynku w miejscu dostępnym do obsługi.
6. W celu zabezpieczenia potrzeb p.poż. zaprojektować na istniejącej sieci hydrant nadziemny DN80.

II. Kanalizacja sanitarna

1. Miejsce włączenia - projekt. przyłącze kanalizacji sanitarnej włączyć do **istniejącej** studni kanalizacji sanitarnej w pobliżu ul. Kętrzyńskiej jak zaznaczono na załączniku graficznym.
2. Przyłącze z PVC 160 - pozostaje na stanie majątkowym i konserwacji inwestora.
3. Zaprojektować typową studnię rewizyjną przy zmianie kierunku przed **istniejącą** studnią kan. sanit.
4. Rzędna dna **istniejącej** studni S – 39.73

III. Dane ogólne.

1. Inwestor winien zawrzeć z dostawcą wody umowę o przyłączenie do sieci.
2. Projekt techniczny przyłączy wod-kan podlega uzgodnieniu z „COWIK”. 1 egz. pozostaje w „COWIK”.
3. Przyłącza wod-kan pozostają własnością inwestora. Odbiorca usług odpowiada za niezawodne działanie instalacji wewnętrznych i przyłączy.
4. Włączenie do sieci wodociągowej zastrzega sobie dostawca wody.
5. Dostawa wody i odbiór ścieków rozpocznie się po podpisaniu umowy o świadczenie usług po złożeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy przez odbiorcę usług.
6. Ilość pobranej wody i dostarczanych ścieków naliczana będzie na podstawie wskazań i odczytów wodomierza głównego.
7. Po wykonaniu przyłączy wod-kan zgłosić do odbioru COWIK, wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do „COWIK”.
8. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego zgłosić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu pobrania i zbadania próby wody pod względem bakteriologicznym.
9. Ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. ze zmianami).
10. Na trasie wybudowanych przyłączy zabrania się stawiania trwałych zabudowań i wylewania nawierzchni betonowych. Niedopuszczalnym jest dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie 3m nad przyłączem wodociągowym i 5 m nad przyłączem kanalizacyjnym.
11. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty ich wydania.

Załącznik: 1) mapa sytuacyjno-wysokościowa.

V-CE PREZES

inż. Stanisław Kusi