



Bartoszyce, 23.10.2019

Znak pisma: 271.18.2019

### KOMUNIKAT 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pt.: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bartoszyce poprzez rozbudowę drogi gminnej ulicy Nad Łyną przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Jeziornej oraz przebudowę drogi gminnej ulicy Kochanowskiego”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

CZEŚĆ I - Rozbudowa drogi gminnej Nr 201035N – ul. Nad Łyną w Bartoszycach

1. Czy Zamawiający dopuszcza realizację całości zamówienia w roku 2020?
2. Prosimy o przedstawienie wzoru umowy.
3. Etap II zakłada budowę obustronnego muru oporowego oraz zniżenie projektowanej drogi względem istniejącej o około 1m od km 0+000 do km 0+065. Od strony rzeki uniemożliwi to dojście do ogródków działkowych a także do chodnika i ścieżki rowerowej prowadzących do kładki przez rzekę Łynę. Prosimy o przedstawienie rozwiązania.
4. Etap I zakłada budowę murów oporowych. Brak rysunku profilu podłużnego murów oporowych. Prosimy o załączenie niezbędnych rysunków.
5. Od km 0+192 do 0+391 wg. projektu należy zamontować elementy "L" stopami pod korpusem drogi, co podnosi dwukrotnie cenę elementów (dodatkowe zbrojenie elementów, przeróbka form ze względu na zmianę strony licowej). Czy zamawiający dopuszcza montaż tych elementów stopami jak na odcinku 0+000 do 0+070 strona lewa?
6. Proszę o potwierdzenie, że inwestycja nie obejmuje przebudowy wodociągu.
7. Czy zamawiający dysponuje wszystkimi pozwoleniami oraz posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia?
8. Czy inwestycja podlega nadzorowi archeologicznemu?

CZEŚĆ II - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w Bartoszycach

1. Prosimy o przedstawienie wzoru umowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w SIWZ określa wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu. Prosimy o załączenie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz przedmiarów.
3. Czy zamawiający dysponuje wszystkimi pozwoleniami oraz posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia?
4. Czy inwestycja podlega nadzorowi archeologicznemu?

### CZEŚĆ III - Przebudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego w Bartoszycach.

1. Prosimy o przedstawienie wzoru umowy.
2. Prosimy o załączenie dokumentacji z badań geologicznych.
3. Dokumentacja określa, że jako wzmocnienie należy zastosować geosiatkę Tensar SS 30. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału innego producenta o równoważnych bądź lepszych parametrach?
4. Pozycję nr 97 i 98 przedmiaru robót określają łączną grubość warstwy pospółki na 48 cm. W dokumentacji projektowej (przekrój) widnieje 35 cm. Prosimy o poprawę przedmiarów.
5. Proszę określić przybliżoną datę zakończenia przez firmę COWIK przebudowy wodociągu o czym jest mowa w SIWZ. Określi to przybliżony termin przejęcie placu budowy oraz rozpoczęcie prac przez Wykonawcę.
6. Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w SIWZ wymaga dostosowania istniejącej kanalizacji deszczowej do obecnie obowiązujących wymogów technicznych. Prosimy o szczegółowe określenie zakresu prac, dołączenie niezbędnej dokumentacji oraz przedmiarów.
7. Czy zamawiający dysponuje wszystkimi pozwoleniami oraz posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia?
8. Czy inwestycja podlega nadzorowi archeologicznemu?

#### Odpowiedzi:

##### Część I- Rozbudowa drogi gminnej Nr 201035N – ul. Nad Łyną w Bartoszycach

Ad 1 Zamawiający dopuszcza realizację całości zamówienia w roku 2020 z ograniczeniem wynagrodzenia do wysokości:

2019 rok	3,4% wartości umowne
2020 rok	82% wartości umownej
2021	14,6% wartości umownej

Ad 2. Projekt umowy w załączeniu

Ad 3. Połączenie chodników należy skorygować do projektowanych rzędnych. Korekta dotyczyć będzie zmiany spadku dojazdu na odcinku około 5-ciu metrów.

Ad 4. Rysunki w załączeniu –elementy typu „L” są o różnej wysokości, dostosowane do różnicy poziomów gruntu.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza montaż odwróconych elementów typu „L”.

Ad 6. Inwestycja nie obejmuje przebudowy wodociągu.

Ad 7. Zamawiający posiada kompletną dokumentację.

Ad 8. Inwestycja nie podlega nadzorowi archeologicznemu.

##### CZEŚĆ II - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w Bartoszycach.

Ad 1. Projekt umowy w załączeniu.

Ad 2. Dokumentacja w załączeniu.

Ad 3. Zamawiający posiada kompletną dokumentację.

Ad 4. Inwestycja nie podlega nadzorowi archeologicznemu.

##### CZEŚĆ III - Przebudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego w Bartoszycach.

Ad 1. Projekt umowy w załączeniu.

Ad 2. Badania geologiczne w załączeniu.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału innego producenta o równoważnych bądź lepszych parametrach.

Ad 4. Pozycje nr 97 i 98 przedmiaru robót określającą łączną grubość warstwy pospółki należy przyjąć 35 cm.

Ad 5. Zamawiający nie zna przybliżonej daty.

Ad 6. Do kosztorysu ofertowego należy doliczyć regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych – włączy kanałowe szt. 9.

Ad 7. Zamawiający posiada kompletną dokumentację.

Ad 8. Inwestycja nie podlega nadzorowi archeologicznemu.

Z poważaniem  
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja