

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1034/OG/ZTI/2019 **z dnia: 2019-01-29**

Zadanie: Zabezpieczenie gazociągu niskiego ciśnienia DN150 - Remont kładki dla pieszych nad rzeką Łyną

Opracowanie: Projekt budowlany i Projekt wykonawczy

Miejscowość: Bartoszyce (gm. m. Bartoszyce)

Adres: ul. Drzewna dz. nr 8, 4, 3/3 obr 5 oraz 101 obr 6

Obiekt: Zabezpieczenie zenie gazociągu

Charakterystyka obiektu:

Ciśnienie: n/c

Średnica gazociągu: DN 150 st

Numer warunków: 10803/BR/ZTI/2018

Projektant: Bartosz Szewczyk, upr. nr: WAM/0023/POOS/08

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. Komisja Odbiorowa w Gazowni w Olsztynie zobowiązana jest do dokonania czynności odbiorowych przebudowywanej sieci gazowej przez podmioty obce zgodnie z obowiązującymi w PSG Instrukcjami.
8. Należy przekazać 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, z nadanym nr OI191034 na projekcie w wersji elektronicznej
9. Przebudowywaną sieć gazową należy zgłosić do odbioru do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. Inwestor przebudowy sieci gazowej zobowiązany jest dostarczyć: Dokumentację odbiorową w formie papierowej i elektronicznej; 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nośnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej właściwym dla lokalizacji wyłączzonej z użytkowania sieci gazowej.

Pieczętka i podpis:

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Maciej Koczeń

Osoba do kontaktu: Maciej Koczeń (maciej.koczen@psgaz.pl)

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Projektowanie i Nadzory

inż. Janusz Grasiński

NIP 745-103-27-73

12-100 Szczytno

ul. K. Przerwy-Tetmajera 16

Remos

tel. fax (89) 624 17 92

tel. kom. +48 608 536 171

e-mail: januszgrasinski@poczta.onet.pl

UZGODNIENIE

Nazwa i adres Inwestora

13.01.2019

z dn.

stanowi załącznik do dokumentacji

Specjalista

ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:



Remont kładki dla pieszych nad rzeką Łyną,
w ciągu ulicy Drzewnej w Bartoszycach



Nazwa opracowania:

Zabezpieczenie gazociągu niskiego ciśnienia DN 150
w ciągu ulicy Drzewnej w Bartoszycach

Adres inwestycji:

Działki nr 8; 4; 3/3 obręb 0005 Bartoszyce oraz nr 101 obręb 0006 Bartoszyce
Gmina Miejska Bartoszyce, Powiat Bartoszycki

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień	Podpis:
Branża: Konstrukcyjna		Kategoria obiektu: XXVIII	
Projektant:	inż. Janusz Grasiński	Specjalność konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń Nr 68/01/OL	
Sprawdzający:	mgr inż. Krystyna Sterczewska	Specjalność konstrukcyjno – inżynierska w zakresie mostów Nr 234/87/OL	
Branża: Instalacyjna		Kategoria obiektu: XXVI	
Projektant:	mgr inż. Bartosz Szewczyk	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr WAM/0023/POOS/08	
Sprawdzający:	inż. Grzegorz Kowalewski	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr WAM/0022/POOS/08	
Data opracowania:		Nr tomu:	Nr egzemplarza:
styczeń 2019 r.			1



DŹWIGARA

200x100x15 co 2,0 m

CEOWNIKI 220

5 co 2,0 m

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

UZGODNIENIE

data 29.01.2019 nr 1034/1042/2019

Pismo nr z dn.

Stanowisko: Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Maciej Koczeń

imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

Projektowanie i Nadzory "REMOST" inż. Janusz Grasiński

Nazwa obiektu: Remont kładki dla pieszych nad rzeką Lyną w ciągu ul. Drzewnej w Bartoszycach

TYMCZASOWE PODPARCIE GAZOCIĄGU

Projektant:	Inż. Janusz Grasiński	upr. proj. w specjalności konstr.-bud. bez ograniczeń nr 68/0L/OI	
Sprawdzająca:	mgr Inż. Krystyna Sterczewska	upr. proj. w specjalności konstr.-inż. w zakresie mostów nr 234/87/OL	
Data: listopad 2018 rok		Skala 1:100/25	Rys. 5