



#### WYSZCZEGÓLNIENIE

1	Rura do wody PE D40 x 3,7 mm
2	Zawór kulowy odcinający z przyłączami gwintowanymi DN32
3	Redukcja DN32/25
4	Wodomierz jednostrumieniowy typ JS-3,5 DN25
5	Zawór zwrotny antyskażeniowy DN32 typ EA z przyłączami gwintowanymi
6	Trójnik redukcyjny DN32/15 mm
7	Zawór kulowy odcinający z przyłączami gwintowanymi DN15

 **moduł S.C.**

ul. JACKOWSKIEGO 14  
85-232 BYDGOSZCZ  
tel. (052) 32 00 800  
fax. (052) 32 00 821  
biuro@modul.biz.pl  
www.modul.biz.pl

inwestor  
**Miasto Bartoszyce**  
11-200 Bartoszyce

**nazwa i adres obiektu budowlanego**

Adaptacja dokumentacji projektowej i przetargowej  
Moje boisko Orlik 2012 w Bartoszytach  
11-200 Bartoszyce, ul. Gen. Bema 35, obręb nr 1, działka nr 3/6

projektant mgr inż SŁAWOMIR JAGAŁŁA	nr uprawnień branża sanitarna KUP/0071/PWOS/07	data	podpis
sprawdzający inż. AGNIESZKA ŁUCZAK	nr uprawnień branża sanitarna KUP/0149/POOS/08	data	podpis
tytuł rysunku <b>STUDNIA WODOMIERZOWA ŚR. 1200 mm</b>	skala <b>1:25</b>	nr rys. <b>2</b>	