



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl
<http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 24.08.2009

Nasz znak: 341/13/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/19/2009.
Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania

1. Czy można zamienić klatkę schodową wylewaną na mokro na prefabrykowaną?
Projektowanie na koszt Wykonawcy.
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na inną grubość blachodachówki?
3. Czy można zamienić lakierowanie proszkowo balustrad na malowanie farbami chlorokauczkowymi lub ze stali nierdzewnej?

Odpowiedzi:

Ad 1. Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania klatki schodowej z prefabrykatów przy zachowaniu tych samych gabarytów.

Ad 2. Tak. Zamawiający zezwala na zastosowanie blachodachówki o grubości 0,55 mm.

Ad 3. Nie. Zamawiający nie zezwala na zastosowanie innej technologii malowania i innych balustrad.

z poważaniem
Zastępca Burmistrza
Sylwester Grodzki