

Numer sprawy: ZAO.VIII.343-5/09

Dotyczy: wykonania boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z U.J.N. przy ul. Leśnej 1 w Bartoszycach.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w zamówienia publicznego.

Zapytania:

Pytania nr 1.

W opisie przedmiotu zamówienia – SST zostały podane parametry nawierzchni poliuretanowej typu natrysk wymaganej przez Zamawiającego i wszystkie parametry są adekwatne dla nawierzchni typu natrysk z wyjątkiem parametru masa powierzchniowa/m², która omyłkowo została podana przez Zamawiającego dla innego rodzaju nawierzchni poliuretanowej – pełny EPDM i wynosi 12,0 +/- 0,5 a powinna być dla nawierzchni typu natrysk na poziomie 9,7 +/- 0,3 .

Odpowiadając na pytanie nr 1. Zamawiający rezygnuje z wymaganego parametru masy powierzchniowej nawierzchni .

Starszy Inspektor
d/s. Technicznych i BHP
Bogdan Mroczek