



OZNACZENIA

- Oprawa oświetleniowa SON 50W
- Kabel YKY 3x6mm²
- uziom prętowy <30ohm

UWAGI:

- Należy zastosować słup cylindryczny stalowy o wysokości 6m
- Do posadowienia słupów oświetleniowych należy zastosować fundament prefabrykowan zalecane przez producenta słupów
- W oznaczonych lokalizacjach należy wykonać uziom prętowy pionowy

Rys. Nr 15	02-2008
SCHEMAT OŚWIETLLENIA TERENU	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKT BUDYNKU MIESZKAŁNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE, UL. PIENIĘŻNEGO DZ.NR 33/4 Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh.Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nod Jeziotrem 13	
projektował:	sprowadził
mgr inż. Bortłomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 UANB-VI-8387/32/90	inż. Marek Siedlecki