



TABLICA ROZDZIELNICY KOTŁOWNI



Uwagi:

1. Rozdzielnicę należy zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni

| | | | | | | |
|---------|------|--|------|-------|---------------|---------|
| | 4 | Rozdzielnica podtyrkowa modułowa | szt. | 1 | RP 24 | SABAJ |
| F6 | 3 | Wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | szt. | 1 | P302 30mA 25A | LEGRAND |
| F1-F5 | 2 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B10A | szt. | 6 | S301 B10A | LEGRAND |
| Q1 | 1 | Rozłącznik instalacyjny 40A | szt. | 1 | FR 302 40A | LEGRAND |
| Oznacz. | L.p. | Wyszczególnienie materiałów | Jedn | Ilość | Typ | Uwagi |

| | |
|--|---|
| Rys. Nr 11 | 02-2008 |
| ROZDZIELNICA KOTŁOWNI | |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |
| PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE, UL. PIENIEŻNEGO DZ.NR 33/4 Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh.Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce | |
| BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13 | |
| projektował: | sprawdził |
| mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 | inż. Marek Siedlecki UANB-VI-8387/32/90 |