

Uwagi:

1. Podczas montażu instalacji odgromowej należy nie naruszać poszycia dachowego, a ewntualne uszkodzenia należy odpowiednio uszczelnić
2. Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurze z materiału izolacyjnego PCVØ47 w warstwie izolacji termicznej
3. Złącza kontrolne należy umieścić w studzienkach probierczych
4. Zwody poziome instalować na uchwytach dystansowych niskich przyklejanych do pokrycia dachowego

Instalacje wykonać:

- uziom otokowy – bednarka Fe/Zn 25/4
- przewód uziemiający Fe/Zn Ø8
- złącze kontrolne ZK 4xM8
- przewód odprowadzający Fe/Zn Ø8
- zwód Fe/Zn Ø8

OZNACZENIA

- ZWODY POZIOME NACIĄGANE ODSUNIĘTE
- ZWODY POZIOME NIENACIĄGANE
- UZIOMY, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
- ZŁĄCZE KONTROLNE
- ŁĄCZNIK ŚRUBOWY

Rys. Nr 15	07-2007

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ DACH SKRZYDŁO PARTEROWE
SKALA 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZYCHODNI
BARTOSZYCE, UL. MARKSA 10
DZIAŁKA NR 91/4

Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

projektował: mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06

sprawdził: inż. Marek Siedlecki UANB-VI-8387/32/90



1	POMIESZCZENIE SOCJALNE	10,01m2
2	GAB.GINEKOLOGICZNY	14,49m2
3	KABINA HIGIENY OSOB.	2,66m2
4	KORYTARZ/POCZEKALNIA	9,63m2
5	REJESTRACJA	12,84m2
6	GAB.STOMATOLOGICZNY	22,53m2
7	STERYLIZACJA	7,04m2
8	GAB.STOMATOLOGICZNY	23,12m2
9	POMIESZCZENIE SOCJALNE	14,53m2
10	WC PERSONELU	2,67m2
11	GAB.INTERNISTY	14,85m2
12	PRZEDSIONEK	2,03m2
13	PRZEDSIONEK	1,95m2
14	GAB. INTERNISTY	12,41m2
15	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	3,78m2
16	GAB. INTERNISTY	12,07m2
17	PRZEDSIONEK	2,03m2
18	PRZEDSIONEK	4,51m2
19	GAB. PEDIATRY	12,28m2
20	GAB. ZABIEGOWY	17,71m2
21	PRZEDSIONEK	2,07m2
22	GAB. PEDIATRY	12,54m2
23	SKŁADZIK PORZĄDKOWY	1,90m2
24	GAB. ZABIEGOWY	22,32m2
25	REJESTRACJA	11,95m2
26	POM.SOCJALNE	13,66m2
27	WC PERSONELU	3,85m2
28	KLATKA SCHODOWA	12,86m2
29	HALL	107,92m2
30	POM. GOSPODARCZE	10,53m2
31	APTEKA	45,81m2
32	BIURO APTEKI	12,50m2
33	MAGAZYN LEKÓW	8,97m2
34	MAGAZYN PODRĘCZNY	3,29m2
35	SZATNIA	3,91m2
36	KORYTARZ	12,42m2
37	MAGAZYN LEKÓW	4,71m2
38	SKŁADZIK PORZĄDKOWY	1,88m2
39	WC PERSONELU	2,54m2
40	MAGAZYN LEKÓW	6,01m2
41	MAGAZYN LEKÓW	6,72m2
42	KORYTARZ/POCZEKALNIA	32,74m2
43	WC PERSONELU	5,51m2
44	SKŁADZIK PORZĄDKOWY	1,30m2
45	GAB. STOMATOLOGICZNY	15,96m2
46	ZAPLECZE GAB. STOMAT.	8,34m2
47	GAB. PROTETYKI	12,71m2
48	GAB. ZABIEGOWY	16,04m2
49	GAB. INTERNISTY	12,29m2
50	REJESTRACJA	7,38m2
51	SCHODY I PODEST WEJŚC.	20,81m2
52	PRZEDSIONEK	8,34m2
53	SZATNIA PACJENTÓW	8,52m2
54	SALA KONSUMP. BUFETU	35,93m2
55	ZAPLECZE BUFETU	12,54m2
55a	PRZEDSIONEK WC	3,84m2
55b	WC PERSONELU BUFETU	2,95m2
56	KORYTARZ	6,69m2
57	KORYTARZ/POCZEKALNIA	65,83m2
58	PRZEDSIONEK	3,08m2
59	SCHODY I PODEST WEJŚC.	10,54m2
60	KORYTARZ/POCZEKALNIA	37,48m2
61	PRZEDSIONEK	3,08m2
62	SCHODY I PODEST WEJŚC.	7,85m2
63	KLATKA SCHODOWA	15,58m2

Uwagi:

1. Instalację elektryczną należy wykonać podtynkowo
2. Stosować osprzęt podtynkowy
3. W pomieszczeniach remontowanych dokonać demontażu istniejącej instalacji elektrycznej
4. WLZty od układów pomiarowych prowadzić do istniejących rozdzielnic w lokalach odbiorców
5. Wentylatory kanałowe należy zasilić z puszki obwodu oświetleniewego. Wentylator załączany wraz z oświetleniem, wyłączanie z nastawionym opóźnieniem. Do wentylatorów należy prowadzić przewód 4 żyłowy
6. Rozdzielnice lokali usługowych należy wykonać w układzie zasilania TNS – istniejące rozdzielnice najemcy zobowiązani są dostosować do układu zasilania TNS
7. W gabinetach zabiegowych należy zgodnie z oznaczeniami zastosować świetlówki o współczynniku oddawania barw Ra>90

Rys. Nr 2	07-2007

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER SKRZYDŁO PIĘTROWE
SKALA 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZYCHODNI
BARTOSZYCE, UL. MARKSA 10
DZIAŁKA NR 91/4

Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

projektował: mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06

sprawdził: inż. Marek Siedlecki UANB-VI-8387/32/90