



Bartoszyce, 08.08.2016

Znak pisma: 271.26.2016

KOMUNIKAT

Dotyczy: ***W formule „zaprojektuj i wybuduj” realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201093N ul. PCK w Bartoszczach”***

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Prosimy o przedstawienie koncepcji kanalizacji deszczowej.
2. Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że istniejące studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zwieńczone są płytami ułożonymi bezpośrednio na kręgach. Czy należy przewidzieć wymianę płyt i włazów na istniejących studniach na płyty z pierścieniami odciążającymi z nowymi włazami?
3. Z informacji uzyskanych w COWiK Bartoszyce wynika, że cały wodociąg wraz z przyłączami jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga wymiany na nowy. Czy należy ująć do wyceny kompleksową przebudowę wodociągu?
4. Z informacji uzyskanych w COWiK Bartoszyce wynika, że grunt występujący w obrębie inwestycji nie będzie nadawał się do zasypania wykopów po pracach instalacyjnych (grunty nasypowe i gliniaste). Czy należy przewidzieć wymianę gruntu?
5. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużających się procedur związanych z uzgodnieniami projektu?

Odpowiedzi:

- Ad. 1 Zamawiający proponuje następujące rozwiązanie projektowe – patrz załącznik.
- Ad. 2 Tak. Należy przewidzieć wymianę płyt i włazów na istniejących studniach na płyty z pierścieniami odciążającymi z nowymi włazami zgodnie z stanowiskiem Cowik – patrz załącznik.
- Ad. 3 Tak. Należy ująć do wyceny kompleksową przebudowę wodociągu zgodnie



z zaleceniem Cowik – patrz załącznik.

Ad. 4 Tak. Należy przewidzieć wymianę gruntu i powstałe wykopy uzupełnić pospółką zagęszczoną do normatywnego współczynnika.

Ad. 5 Zamawiający zmienia treść siwz w

IV. Termin wykonania zamówienia i ustala go:

Wymagany okresem realizacji przedmiotu zamówienia jest 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

Kowalski Janusz

Załączniki:

- 1) Stanowisko Cowik sp. z oo.
- 2) koncepcja

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja