

Karol Kapuściński
Radny Miasta Bartoszyce

Bartoszyce 24.05.2021r.

K. P. Burmistrz

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Pan Piotr Petrykowski
(za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Bartoszyce
Pana Stanisława Dubickiego)

Zapytanie

dot. poprawy jakości chodnika przy ul. Chopina.




Zwracam się z zapytaniem jakie są możliwości rozwiązania chwilowych trudności w realizowanej inwestycji modernizacji ulicy Chopina w Bartoszycach?

Mianowicie pojawił się problem w różnicy poziomów wjazdów na poszczególne posesje a poziomem nowopowstałego przebiegu drogi i chodnika. W kilku miejscach mogą powstać znaczące utrudnione wjazdu/wejścia na posesje mieszkańców „numerów parzystych” przy ul. Chopina.

Czy możliwym jest wykonanie przebiegu drogi i chodnika na równym poziomie z dojazdami do posesji w taki sposób by nie ingerować w tereny prywatne?

Proszę o odczytanie zapytania i odpowiedz na najbliższej sesji Rady Miasta.

Karol Kapuściński



Bartoszyce 09 czerwca 2020r.

OA.0003.19.2021



Pan Karol Kapuściński
Radny Miasta Bartoszyce

dotyczy: przebudowy ul. Chopina w Bartoszykach

W odpowiedzi na złożone zapytanie informuję:

W nawiązując do skargi wniesionej przez mieszkańców, na różnicę poziomu pomiędzy przebudowywaną drogą a budynkiem przy ulicy Chopina 2 w Bartoszykach, w ramach prowadzonej inwestycji: „Przebudowa ulicy Chopina w Bartoszykach”, informuję, iż różnica poziomów przebudowywanej drogi w stosunku do istniejącego terenu wynika z konieczności zachowania normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych, które mają wpływ na odwodnienie drogi w powiązaniu z usytuowaniem wysokościowym ulicy Chopina względem sąsiednich ulic.

Próby osiągnięcia porozumienia z osobami które wniosły skargi, w celu objęcia robotami budowlanymi części nawierzchni utwardzonych na prywatnych posesjach, celem ich obniżenia i dostosowania do zaprojektowanych wysokości ulicy i chodnika nie przyniosły pozytywnego rezultatu.

Właściciele prywatnych posesji nie wyrazili zgody na ingerencję w teren prywatny w celu uzyskania normatywnych spadków na wjazdach.

Kwestia dojazdu i dojścia do budynku została przeanalizowana przez Projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji przebudowy z projektem, w wyniku czego podjęto decyzję aby zaprojektować rozwiązanie techniczne w postaci poprzecznej jednospadowej niwelety ulicy i dostosować wysokościowo do sąsiednich działek.

BURMISTRZ

Piotr Petrykowski