

LEGENDA:
1 - budynek zaplecza amfiteatru Pz=180,0m²
1a - wejście do magazynu
1b - wejście na zaplecze
1c - sprzedaż biletów

2- amfiteatr;
nawierzchnia: płyty betonowe wielkoformatowe
2a - widownia; miejsca siedzace, ilość M=900 osób
2b - miejsca dla osób niepełnosprawnych M=8 osób
2c - miejsce pod zadaszenie dla reżysera
2d - ogrodzenie amfiteatru (z bramami wejściowymi dla widowni oraz bramą przesuwną pod wjazd samochodów montażowych)
2d' - ogrodzenie demontowalne od strony placu

3 - schody terenowe z podjazdami dla wózków dziecięcych oraz wjazd dla samochodów i osób niepełnosprawnych
nawierzchnia: kostka granitowa małoformatowa, obrzeża betonowe

4 - scena "wojskowa";
nawierzchnia: płyty granitowe, stopnie kamienne

5 - plac
nawierzchnia: płyty betonowe wielkoformatowe, wyróżnienie kolorystyczne nawierzchni pod różne obciążenia oraz linii formowania kolumn

6 - murek okalający plac od strony północnej
do remontu, czapka do wymiany

7 - podjazd do pomnika; pomnik bez zmian
nawierzchnia: jak plac

8 - tereny zielone: nawierzchnia trawiasta

9 - parking dla samochodów osobowych i autokarów; dojazd na plac *nawierzchnia: kostka betonowa*

10 - dojście piesze do placu
nawierzchnia: kostka betonowa

LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
- Rozdzielnice projektowane
- Proj. rury ochronne
- Elementy do demontażu
- Kanalizacja teletechniczna DVK160
- Proj. wypusty (choinki - osobno załączane gniazdo IP65 - kaseta podłogowa przemysłowa)
- Mufa kablowa
- Z2 — Proj. słup S-80P 9m, wysięgnik St-Y 1,5m, F150, IZK, Np. 1x LUXIONA TROLL - oprawa zewnętrzna STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 16200LM STREET-M E IP65 165W,
- Z3 — Proj. słup S-80P 9m, wysięgnik St-Y 1,5m, F150, IZK, Np. 2x LUXIONA TROLL - oprawa zewnętrzna STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 16200LM STREET-M E IP65 165W,
- Z4 — Np. FASAD ODL05 70W HIT-DE RX7s ASY M IP67 + HQI-TS NDL
- Z5 — Słupek oświetleniowy Np. KUBIK POLE 900 1/4/1/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 6500K
- F — Np. OMS NESTA S LED GCD (WPUSZCZANA) 10°
- Studzienka kontrolno-pomiarowa, do uziemienia sceny
- Bednarka FeZn 30x4 mm ułożona na głębokości 1,5m
- Kable projektowane
- Kable istn.
- Oprawy do usunięcia lub przeniesienia
- Istn. złącza do usunięcia
- Istn. kabel YAKXS 4x120mm2 do usunięcia na czas budowy, zainstalować nowy przed wykonaniem warstw drogowych
- S1 — Numeracja słupów oświetleniowych

UWAGI:
Przewidziana praca wybranych słupów projektowanego oświetlenia placu w systemie północnym (rys. E4).
Bednarkę FeZn 25x4 mm uziemienia sceny połączyć z uziomem oświetlenia.
Na etapie realizacji rozpatrywać całe zamierzenie inwestycyjne łącznie.
Obwody energetyczne projektowano przy założeniu realizacji jednego zadania inwestycyjnego.

Szczegół podłączenia słupów projektowanych:

Mufa ZRM
Zapas kabla wprowadzić do słupa

420 x 800

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	REWITALIZACJA PLACU BOHATERÓW WESTERPLATTE W BARTOSZYCACH - PLAC	SKALA:	1:500
ADRES:	Plac Boh. Westerplatte, dz. nr 123/133, 11-200 Bartoszyce, ob.4	BRANŻA:	IE
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	DATA:	02.2022

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osiński	UPRAWNIENIA WM/0064/PWOE/11	PODPIS	NR. ZLECENIA: 272.95.2017 P/3883/S
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0157/POOE/08		NR. RYSUNKU: E-1Z